

POZNÁMKY:
KONKRÉTNÍ UMÍSTĚNÍ TRAS a KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNo NA MÍSTĚ ZA ÚČASTI INVESTORA, PROJEKTANTA a ZÁSTUPCE PAM. ÚŘADU
OSTATNÍ POZNÁMKY viz TECHNICKÁ ZPRÁVA a v.č. EL1

VEDENÍ KABELOVÝCH TRAS

▶1◀ V KABELOVÉM KANÁLE POD DLAŽBOU (řez – viz v.č. EL–1)

- 1a – 3x tvrzená plastová trubka Js 110mm
  1x tvrzená plastová trubka Js 110 – pro rozvody slaboproudu
- 1b – 2x tvrzená plastová trubka Js 110mm
  1x tvrzená plastová trubka Js 110 – pro rozvody slaboproudu
- 1c – 1x tvrzená plastová trubka Js 110mm
  1x tvrzená plastová trubka Js 110 – pro rozvody slaboproudu
- 1d – 1x tvrzená plastová trubka Js 110mm
  1x tvrzená plastová trubka Js 70 – pro rozvody slaboproudu
- 1e – 1x tvrzená plastová trubka Js 70mm
  1x tvrzená plastová trubka Js 70 – pro rozvody slaboproudu
- 1f – 1x tvrzená plastová trubka Js 50mm
  1x tvrzená plastová trubka Js 50 – pro rozvody slaboproudu
- 1g – 1x tvrzená plastová trubka Js 23mm
- 1h – 1x tvrzená plastová trubka Js 50mm (nově 3.1010)
  1x tvrzená plastová trubka Js 32mm – pro rozvody slaboproudu (nově 3.2010)

▶2◀ VE SPÁŘE U PODLAHY
2a – 1x plastová trubka Js 23mm u podlhy – pro rozvody slaboproudu

OSTATNÍ VERTIKÁLNÍ TRASY – viz DISPOZICE SILNOPROUDU a SLABOPROUDU

Upřesnění tras – 3.2010

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	SPOLUPRACOVAL
Ing. J. Morčuš		
INVESTOR:	Římskokatolická farnost Kolín	
MÍSTO:	Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně	
AKCE:	Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně Rekonstrukce elektroinstalace	
OBJEKT:		
ČÁST:	ELEKTROINSTALACE	
VÝKRES:	Přízemí Hlavní podlahové rozvody a nosné konstrukce	

Ing. MORČUŠ Josef
Projekce ELEKTRO a ASŘTP
IČO: 13 14 74 47
Tel. 311 691 413
604 537 709
Suchý vršek 2097
155 00 Praha 5 – JZM

ČÍSLO ZAK.:	
DATUM:	9. 2009
STUPEŇ:	PPSR
FORM.	8A4
Č. PARE:	
Č. VÝK. :	EL5
MĚŘÍTKO:	1:100