

VYŘIZUJE: Mgr. Blanka Semelová
TEL.: 577 630 427
E-MAIL: blankasemelova@zlin.eu
DATUM: 8.12.2017

Dodatečné informace č. 7

zadávacím řízení dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)
podlimitní veřejná zakázka na stavby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Zlínský klub seniorů, ul. Kvítková 681“

Identifikační údaje o zadavateli:

Zadavatel:	statutární město Zlín
Sídlo:	náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Právní forma:	obec
Identifikační číslo:	00283924
Daňové identifikační číslo:	CZ00283924
Zastoupený:	MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
Pověřen realizací některých úkonů ve výběrovém řízení:	Ing.et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Odpovědný odbor:	Odbor realizace investičních akcí

Zadavatel obdržel dne 6. 12. 2017 a 7. 12. 2017 následující žádosti dodatečné informace k podmínkám výběrového řízení a tímto poskytuje dodatečné informace ve formě odpovědi:

Znění žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám a odpovědi:

Dotaz č. 1:

„Dodatečné informace č. 6, dotaz č.3 - byla doplněna pol.č. 218 - Dodávka a montáž trapézového plechu střechy TR100/275/0,75 včetně: lešení, přesunu hmot, přesahu, potřebného kotvení, kompletní povrchové úpravy, doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, potřebného maltového lože apod. Měrná jednotka m2 půdorysné plochy kompletní skladby zabudovaného trapézového plechu a parametry a doplňky dle projektové dokumentace. V.Č.D.1.2-06 $(12,55 \times 18,55 = 232,8 - (4,575 + 1 + 6,075) \times 3 = 34,95) = 197,85 \text{ m}^2$.

dodaz 1a) uvedený výpočet neodpovídá výměrám na výkrese V.Č.D.1.2-06 - prosíme o vyjasnění“

Odpověď:

Výměra 197,85 m2 odpovídá skutečnosti. Žádáme uchazeče, aby položku nacenili dle této výměry.

dotaz 1b) VV D.1.1. Architektonicko-stavební část pol. č. 44 - D1.2.4 Výpis prefabrikátů, 3. OCELOVÉ KONSTRUKCE. Dodávka a montáž TR 102X4 204,39 kg - uchazeč se ptá, k čemu se váže tato položka a zda je výměra správná, nebo zda není položka zdvojena s položkou č.218

Odpověď:

Tato položka není zdvojena s položkou č. 218 trapézových plechů. TR 102x4 204,39 kg jsou ocelové trubky diagonálního zavětrování bet. vazníků.

Dotaz č. 2:

„VV Zdravotní instalace, oddíl 725 zařizovací předměty, pol. č. 95 Dřez jednoduchý nerez - dod.stavby - uchazeč se ptá jak nacenit tuto položku, pokud dodávka dřezu je součástí kuchyně v interiéru. Montáž dřezu vč. příslušenství chybí - prosíme o vyjasnění“

Odpověď:

Žádáme uchazeče, aby položku č. 95 Dřez jednoduchý nerez vč. montáže a příslušenství nacenili v rámci části D.1.4.1 Zdravotechnika. Tato položka tím pádem nebude součástí dodávky interiéru. Nový výkres 06 – Kuchyňka 1 je součástí těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 3:

„ VV Zdravotní instalace, oddíl 725 zařizovací předměty, pol. č. 96 Dřezová baterie páková stojánková - uchazeč se ptá jak nacenit tuto položku, pokud dodávka baterie je součástí kuchyně v interiéru.“

Odpověď:

Žádáme uchazeče, aby položku č. 96 Dřezová baterie páková stojánková - nacenili v rámci části D.1.4.1 Zdravotechnika. Tato položka tím pádem nebude součástí dodávky interiéru. Nový výkres 06 – Kuchyňka 1 je součástí těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 4:

„V rozpočtu D.1.1. Architektonicko-stavební část_specifikace_28.11.xlsx je položka č. 174 Výpis zámečnických výrobků Označ. Z7 Dodávka a montáž stavebního pouzdra pro jednokř. dveře....spr 1. Tyto dveře jsou dvoukřídle, případně by pouzdra měli být dvě.“

Odpověď:

Jedná se o překlep ve specifikaci, tato položka se odkazuje na výpis zámečnických prvků, kde je specifikováno pouzdro pro dvoukřídle dveře. Zadavatel zveřejňuje opravený VV a žádá uchazeče, aby pro nacenění použili nově zveřejněný VV.

Přílohou č. 1 Dodatečných informací č. 7 jsou opravené a doplněné položky výkazu výměr
Přílohou č. 2 Dodatečných informací č. 7 je nový výkres 06 - Kuchyňka 1

Dodatečné informace včetně přílohy jsou ke stažení na profilu zadavatele, odkaz:

<https://www.tenderarena.cz/profily/Zlin>.

Ve Zlíně dne 8.12.2017

.....
Mgr. Blanka Semelová
Odbor právní, odd. veřejných zakázek