



VZOROVÉ ULOŽENÍ NEREZOVÉHO POTRUBÍ V KOMUNIKACI



**VZOROVÉ ULOŽENÍ NEREZOVÉHO POTRUBÍ
MIMO KOMUNIKACI**

- ① ZÁSYP HUTNĚNOU PROHOZENOU ZEMINOU – MIMO KOMUNIKACI
- ② ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP–FRAKCE 0–22mm, HUTNĚNÝ
- ③ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP–FRAKCE 0–22mm
- ④ NEREZOVÉ POTRUBÍ
- ⑤ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK ZRNA MAX.32 mm
- ⑥ OBETNOVÁNÍ POTRUBÍ C12/15

LEGENDA :

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVYSLOSTI NA HLoubCE VÝKOPU

HLoubKA RÝHY [m]	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY [m]
<1.00	NEPOŽADUJE SE
$\geq 1.00 \leq 1.75$	0.80
$\geq 1.75 \leq 4.00$	0.90
≥ 4.00	1.00

POZNÁMKA

PODKLADEM PRO PROJEKTOVOU ČINNOST BYLA PŮVODNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STROJNÍ ČÁSTI.

PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉKOLIV ČINNOSTI NUTNO OVĚŘIT TVAROVÉ A VÝŠKOVÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ, OVĚŘIT NIVELETTY A POLOHU STÁVAJÍCÍCH TRUBNÍCH VEDENÍ A POSODIT NAVRŽENÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NOVÝCH SPOJOVACÍCH POTRUBÍ VČETNĚ NAVRŽENÝCH PROFILŮ A SITUAČNÍHO UMÍSTĚNÍ.

V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH JE ZPĚTNÝ ZÁSYP MOŽNO REALIZOVAT PROHOZENOU HUTNĚNOU ZEMINOU

<h1 style="text-align: center;">AKCE:</h1> <h2 style="text-align: center;">INTENZIFIKACE ČOV ČERVENÁ ŘEČICE</h2>		DATUM:	09/2018	PARÉ Č.:
		MĚŘÍTKO:	-	
		FORMÁT:	2 xA4	
		Č. VÝKRESU:	D.1.6.1.	
INVESTOR: MĚSTO ČERVENÁ ŘEČICE		VÝKRES:		
ODP. PROJEKT:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:		
J. POLÁČEK	MELICHAR	Ing. DVOŘÁK		
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ NEREZ				