

POZICE	NÁZEV ELEMENTU	KS
4.1	VZT JEDNOTKA FV-FLAT	2
4.2	RYCHLOUPÍNACÍ SPONA ELEKTRODESIGN VBM 100	4
4.3	ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN RSK 125 ED	2
4.4	PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA ELEKTRODESIGN RH 125	2
4.5	TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN MAA 100/600 ED	2
4.6	DÝZA S DALEKÝM DOSAHEM DDM II TPM072/08 MANDÍK DDM II 100 / N	2
5.1	MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR ELEKTRODESIGN EB 100 S	2
5.2	RYCHLOUPÍNACÍ SPONA ELEKTRODESIGN VBM 100	2
5.3	VÝFUKOVÁ HLAVICE ELEKTRODESIGN VH 100	2
6.1	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR TD 250/100 T	2
6.2	ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN RSK 125 ED	2
6.3	VÝFUKOVÁ HLAVICE ELEKTRODESIGN VH 125	2
6.4	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN VEF 125	2
6.5	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN VEF 100	2
6.6	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE ALUVENT ELEKTRODESIGN ALUVENT MI 102	2
6.7	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE ALUVENT ELEKTRODESIGN ALUVENT MI 127	2
6.8	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI 127	4

LEGENDA:

Izolace tepelná

OK Odvod kondenzátu

Směr proudění vzduchu

Ø 125 / 100 m/h Průměr potrubí+množství vzduchu m3/h

4.1 VZT JEDNOTKA FV-FLAT, příkon=500+10 W/230V

5.1 MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR ELEKTRODESIGN EB 100 S, příkon=28 W/230 V

6.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR TD 250/100 T, příkon=28 W/230 V

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavel Tezaur	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing. Roman Gajdoš	Pavel TEZAUR Projektant vytápění a vzduchotechniky Majakovského 10, Karlovy Vary IČ: 44662912 Tel: 604454934; email: tezaurp@seznam.cz	
INVESTOR: Letiště Karlovy Vary, s.r.o., K Letišti 132, Karlovy Vary - Olšová Vrata		FORMÁT:	2 A4
MÍSTO STAVBY: č. p. 197, Olšová Vrata		DATUM:	05/2019
AKCE: Letiště Karlovy Vary, drobné stavební úpravy vybraných částí odbavovací budovy		STUPEŇ PD:	
		ZAKÁZKA ČÍSLO:	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
ČÁST: D.1.4.d Zařízení vytápění, vzduchotechniky a klimatizace		NÁZEV:	
VÝKRES: Půdorys 4.NP - vzduchotechnika Místnost pro osoby s odepřeným vstupem do ČR		MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: 2.2