



Typ rozváděče	SCHRACK (78mod.) "Z"		
Počet polí	1	Dělení	—
Krytí – zavřený	IP40	Otevřený	IP30
Přívod	SPODEM	Vývody	NAHORU
Rozměr: šířka — 400mm hloubka — 160mm výška — 915mm			
Nátěr : DLE ZVYKLOSTI VÝROBCE			
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	
1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	

NÁZEV A MÍSTO AKCE :		INDEetail s.r.o. Projektování elektrických zařízení IČ: 067 17 390, DIČ: CZ06717390 Zacpalova 379/27, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz											
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBYTNÉHO OBJEKTU č.p.545, OSTRAVA – POLANKA NAD ODROU		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773 PODPIS :		Č.PARÉ. <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
INVESTOR : SMO – MĚSTSKÝ OBVOD POLANKA NAD ODROU, 1.KVĚTNA 1/2a 725 25, OSTRAVA – POLANKA NAD ODROU		VYPRACOVAL : KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773 PODPIS :		Č.VÝKR.									
PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetněbleskosvodů		STUPEŇ PD : DPS MĚŘITKO : --- DATUM : LISTOPAD 2018		D.1.4–05									
NÁZEV VÝKRESU : Rozvaděč RL													