


POSPOJOVÁNÍ V PŘÍPOJNICI "SEBT1"



POZN.: V BUDOVĚ PROVEDENO HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ DLE
dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 a ČSN 33 2000–5–54 ed.3 a ČSN 33 2000–7–710.

Typ rozvaděče	"HOP"— OCEP "Z"		
Počet polí	1	Dělení	—
Krytí—zavřený	IP40	Otevřený	—
Přívod	Spol.uzem.soustava	Vývody	ÚT,ZT,OP,vodič PE
Rozměr: šířka — 300mm hloubka — 100mm výška — 200mm			
Nátěr : DLE ZVYKLOSTI VYROBCE			

NÁZEV A MÍSTO AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBYTNÉHO OBJEKTU č.p.545, OSTRAVA – POLANKA NAD ODROU		INDETAIL s.r.o. Projektování elektrických zařízení IČ: 067 17 390, DIČ: CZ06717390 Zacpalova 379/27, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz		
INVESTOR : SMO – MĚSTSKÝ OBVOD POLANKA NAD ODROU, 1.KVĚTNA 1/2a 725 25, OSTRAVA – POLANKA NAD ODROU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Č.PARÉ.		
	KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773	1	2	3
PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů	PODPIS :	4	5	6
	VYPRACOVAL :	7	8	9
NÁZEV VÝKRESU : Přípojnice místního pospojování ordinace SEBT1	KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773	Č.VÝKR.		
	PODPIS :			
	STUPEŇ PD : DPS	D.1.4–06		
	MĚŘÍTKO : ---			
	DATUM : LISTOPAD 2018			