


**POZNÁMKA**

- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽÍ ZKOORDINOVAT TRASY VZT-ROZMĚRY VŠECH VZT PRVKŮ OVĚŘIT PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY/MONTÁŽE
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY VŽDY ZKOORDINOVAT S PROJEKTANTEM VZT (ATELIÉR TOPKLIMA S.R.O.) / GP ISPAN S.R.O. OSTRAVA)
- SILOVÉ NAPOJENÍ + JIŠTĚNÍ + REVIZE ZAŘÍZENÍ VZT Č.T. ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PROFESE ELEKTRO
- DODÁVKA+INSTALACE KOMPLETNÍHO OVLÁDÁNÍ Z.Č.T. VČETNĚ ČASOVÉHO DOBĚHU ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO
- DM / SM - DVEŘNÍ / STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ - ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PROFESE STAVBA
- RO - REVIZNÍ OTVOR PRO PŘÍSTUP K VZT PRVKŮM (PK, RK APOD.) ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PROFESE STAVBA
- KOMPLET POTRUBÍ Z.Č.T. VEDENÉ V PODKROVÍ OPATŘIT TERMOAKUSTICKOU IZOLACÍ TYPU MINERÁLNÍ VATA TL.60MM+AL
- VŠECHNY OBLOUKY, ODBOČKY A ROZBOČKY BUDOU VYBAVENY NÁBĚHOVÝMI PLECHY
- VČ/Vp-MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO/PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU, Va/Voff-MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO/VYFUKOVANÉHO VZDUCHU

ČÍSLO VYHOTOVENÍ

STÁVAJÍCÍ BYT Č.3 - 4+1 - BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

| | | |
|---|---|---|
| 301 | CHODBA - VSTUP | 09,75 |
| 302 | KOUPELNA | 05,07 |
| 303 | WC | 01,49 |
| 304 | POKOJ | 17,79 |
| 305 | POKOJ | 27,02 |
| 306 | POKOJ | 10,27 |
| 307 | POKOJ | 13,52 |

NOVÝ BYT Č.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

| | | |
|---|---|---|
| 308 | CHODBA - VSTUP | 05,50 |
| 309 | KUCHYŇ | 07,35 |
| 310 | SPÍŽ | 02,40 |
| 311 | KOUPELNA | 02,79 |
| 312 | WC | 01,55 |
| 313 | POKOJ | 19,42 |

NOVÝ BYT Č.4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

| | | |
|---|---|---|
| 308A | CHODBA - VSTUP | 05,57 |
| 309A | KUCHYŇ | 09,97 |
| 310A | KOUPELNA | 02,80 |
| 311A | WC | 01,55 |
| 312A | POKOJ | 19,32 |

STÁVAJÍCÍ BYT Č. 5 - BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

| | | |
|---|---|---|
| 314 | CHODBA | 04,34 |
| 315 | KOUPELNA | 05,20 |
| 316 | WC | 01,49 |
| 317 | POKOJ | 24,83 |

STÁVAJÍCÍ BYT Č. 6 - BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

| | | |
|---|---|---|
| 318 | CHODBA - VSTUP | 06,10 |
| 319 | KOUPELNA | 05,02 |
| 320 | WC | 01,79 |
| 321 | KUCHYŇ | 10,27 |
| 322 | POKOJ | 23,65 |

SPOLEČNÉ PROSTORY-CHODBA SCHODIŠTĚ-STAVEBNÍ ÚPRAVY

| | | |
|---|---|---|
| 323 | SCHODIŠTĚ CHODBA Č.1 | 14,60 |
| 324 | SCHODIŠTĚ CHODBA Č.2 | 14,11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VEDOUCÍ PROJEKTU: | PROJEKTANT PROFESE: | VYPRACOVAL | |
| ING. MARTIN JIŘÍK | ING. LADISLAV BURIAN | ING. TOMÁŠ VODIČKA | |
| INVESTOR: | SMO - MĚSTSKÝ OBVOD POLANKA NAD ODROU, 1.KVĚTNA 1/2a, 725 25 OSTRAVA - POLANKA NAD ODROU | | |
| MÍSTO: | OSTRAVA - POLANKA NAD ODROU | | |
| PROFESE: | D.14 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB-VZDUCHOTECHNIKA | | |
| DATUM: 09/2016 | STUPEŇ PD: DSP | ČÍSLO ZAKÁZKY: 1009-16 | |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | | | |

OSTRAVA!!! POLANKA NAD ODROU

ateliér TopKLIMA VZDUCHOTECHNIKA-KLIMATIZACE
A: Klicperova 674/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
T: +420596619478 / M: +420732232410
W: http://www.top-klima.cz / E: info@top-klima.cz

# STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU Č.P. 545 V POLANCE NAD ODROU

MĚŘÍTKO: 1:50

OBSAH: PŮDORYS 3.NP

ČÍSLO VÝKRESU: D.14.b.02