



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 3. října 2017

Naše zn.: 4.4/8025/69/17/Kr

Vyřizuje: Magdalena Kroutilová

Tel.: 597 475 136

Fax.: 596 118 217

E-mail: kroutilova.magda@ovak.cz

SPAN s.r.o.

Kratochvílova 3

702 00 Ostrava

Datum: 9. ledna 2017

Vyjádření k existenci sítí v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a k dokumentaci pro umístění a povolování stavby:

Stavba: Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545

Katastr: Polanka nad Odrou

Ulice: 1. Května

Parcela: 194/1

Investor: SMO, MO Polanka nad Odrou

Dokumentace řeší rekonstrukce vnitřních prostor objektu. Nedojde ke změně užívání technické místnosti s vodoměrem. Stavba se netýká vodovodní ani kanalizační přípojky, bude prováděna rekonstrukce vnitřních rozvodů za vodoměrem.

V těsné blízkosti objektu je veden vodovodní řad DN 80 PVC a kanalizační stoka DN 300 /ÚČOV/ v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Orientační umístění sítí pro veřejnou potřebu je zakresleno v přiložené situaci. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.

S předloženou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. Stavbou nedojde k podstatné změně množství odebírané vody ani ke změně kvality odebírané vody.
2. Kvalita odváděných vod bude splňovat limity stanovené Kanalizačním řádem, tabulka č. 3 hodnoty na ÚČOV.
3. Respektování sítí v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu do DN 500 včetně je 1,5 m, nad DN 500 je 2,5 m vždy od líce potrubí na obě strany. Pro potrubí nad DN 200 a hloubku uložení více než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje vždy o 1,0 m.
4. Poklopy šachet a uzávěrů budou přístupny pro povolování po celou dobu stavby a budou řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
5. Zahájení stavby bude oznámeno zástupcům provozů minimálně 14 dnů předem. Zástupci budou přizváni ke kontrole při ukončení prací - kontrola osazení poklopů.

Provoz zákaznických prací sítí tel. 597 475 503.

Platnost vyjádření je dva roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

M. Kroutilová

Magdalena Kroutilová

technický pracovník oddělení dokumentace

Příloha: Situace, Dokumentace