



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

ZADAVATEL:

DUP - družstvo


Řemenovská 1999, 393 01 Pelhřimov

IČ: 00028754

ZAKÁZKA: „Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu DUP - družstva“

Zakázka na dodávky bez dílčího plnění

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.





Žádost o dodatečné informace č. 1 – doručena dne 25. 2. 2020

Znění dotazu:

Prosím o prověření informace ohledně způsobu uchycení FV konstrukce ke střeše. V projektové dokumentaci jsme k tomuto bodu nenašli žádnou informaci, stejně jako v položkovém rozpočtu. Jestliže by se konstrukce nekotvila do střešní krytiny, potřebovali bychom informaci o statice střechy a případně maximální povolenou zátěž, která smí být použita?


Odpověď:

Navržený sklon panelů je 15 stupňů. Lze tedy použít samonosnou zavětrovanou konstrukci s minimálním přetížením bez nutnosti zásahu do střešní krytiny. Konstrukce nebude kotvena do střešní krytiny.

Statický posudek není k dispozici, je nutné, aby celý systém vážil maximálně do 30 kg/m².

V Pelhřimově dne 27. 2. 2020

DUP - družstvo
Řemenovská 1999
393 17 Pelhřimov
IČ: 393 150 111
13-



Ing. Miroslav Kerouš, předseda představenstva