

BOURACÍ PRÁCE - soc. zařízení ubytovacích jednotek 5.NP Pozice č. X



NAVRHOVANÝ STAV - soc. zařízení ubytovacích jednotek 5.NP Pozice č. X



SPÁROŘEZ KERAMICKÉ DLAŽBY - soc. zařízení ubytovacích jednotek 5.NP Pozice č. X



SOC.č.X SPÁROŘEZ OBKLADŮ SOCÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO SOC. č. X 1:50



SOC.č.X SPÁROŘEZ OBKLADŮ SPRCHOVÉHO KOUTU 1:50



SOC.č.X SPÁROŘEZ OBKLADŮ KABINKY WC 1:50

VÝPIS PRVKŮ SPÁROŘEZU PRO SOC. č. X:

pozice	obrázek	popis prvku	MJ	výměra pro 1ks SOC.
a		Lišta ukončovací oblá PVC champagne, 8 mm, 250 cm	kus	12
b		Roh kulatý k liště PVC champagne, 8 mm	kus	4
c		Revizní dvířka (š x v) 300 x 300 mm EI 30 DP1 S / EW 90 DP1 S	kus	1
g		Zrcadlo (š x v) 600 x 770 mm	kus	1
f		T-lišta dělicí, 25 mm, hliník, eloxovaná, champagne, 2,5 m	m	1
		Obklad Textile hnědá 20x40 cm, mat WADMB103	m^2	11,5
		Obklad Textile slonová kost 20x40 cm, mat WADMB101	m^2	19,5
		Dlažba Concept béžová 33x33 cm, mat DAA3B600	m^2	7

Objemy materiálů jsou uvedeny včetně prořezu

LEGENDA - Stavební část:

- Demontáž stávajících zařizovacích předmětů - Bližší specifikace viz, PD ZTI,
- Bourání stávajících zděných konstrukcí z plných cihel na MVC, tl. 100 mm
- Nové vyzdívky s plynosilikátových bloků na lepící tmel, tl. 100 mm Potažení sklovláknitou tkaninou. Nad úrovní keramických obkladů proveden tenkovrstvý štuk tl. 3 mm.

BOURACÍ PRÁCE:

1) Bude provedena kompletní demontáž zařizovacích předmětů (součástí projektové dokumentace ZTI)
2) Bude provedena kompletní demontáž elektroinstalací (součástí projektové dokumentace EI)
3) Bude provedena kompletní demontáž ústředního vytápění (součástí projektové dokumentace ÚT)
5) Pozice č. D - vyvěšení dveřního křídle a uskladnění. Dveřní křídla budou opětovně využita. Rozměr: 1x - 600 x 1970 mm, 1x - 800 x 1970 mm.
6) Kompletní odstranění stávajících keramických obkladů včetně podkladní omítky v rozsahu sociálního zařízení dotčeného výstavbou. Výška obkladů viz. výkresová část.
7) Kompletní odstranění stávající keramické dlažby v rozsahu sociálního zařízení dotčeného výstavou.
8) Vybourání stávající sprchové vaničky z betonové mazaniny tl. 100 mm včetně podlahové vpusti a sokliku zděného z plných cihel tl. 100 mm.
9) Vybourání stávajícího zdiva tl. 100 mm z plných cihel na MVC v úrovni instalační stoupačky na celou výšku podlaží a v celé šířce instalační šachty pro provedení nových instalací.
Veškerý vybouraný materiál bude likvidován na příslušných skládkách

STAVEBNÍ PRÁCE:

Před provádění
1) Budou provedeny nové instalace ZTI včetně zařizovacích předmětů (součástí projektové dokumentace ZTI)
2) Budou provedeny nové elektroinstalace včetně svítidel (součástí projektové dokumentace EI)
3) Budou provedeny nové instalace ústředního vytápění (součástí projektové dokumentace ÚT)
4) Provedení nové vaničky sprchového koutu z betonové mazaniny C20/25 tl. 100 mm se spádem minimálně 2° směrem k podlahové vpusti (osazení podlahové vpusti specifikací ZTI). Před betonáží sprchové vaničky bude provedena vyzdívka sokliku vaničky z plynosilikátových bloků tl. 100 mm na výšku 200 mm od úrovně čisté podlahy. Pozice č. B.
5) Po dokončení všech nových instalačních rozvodů v instalační šachtě bude provedena její opěrová zazdívka z plynosilikátových bloků tl. 100 mm v rozsahu dle výkresové části na celou výšku podlaží.
6) Do instalační šachty budou nové osazeny revizní dvířka s požární odolností EI 30 DP1 S / EW 90 DP1 S pozice č. c 1x (rozměr: 300 x 300 mm) a pozice č. d 2x (rozměr: 150 x 200 mm) v úrovních dle výkresové části této projektové dokumentace.
7) Provedení obezdívky nádržky závěsného WC z plynosilikátových bloků tl. 150 mm na výšku 1500 mm od úrovně čisté podlahy (maximální výška včetně obkladu pod úroveň okenního parapetu. Pozice č. A.
8) Před provedením nové keramické dlažby bude provedeno přebroušení stávajícího podkladního betonu pro odstranění větších nerovností po vybourání stávající keramické dlažby. Povrch bude vysát a zbaven nečistot. Následně bude provedena penetrace podkladu penetračním nátěrem pro savé podklady. Na takto připravený povrch bude provedena samonivelační stěrka s pevností min. 30 MPa v cca tl. 5 mm
9) Před provedením úpravy stávající podlahové konstrukce pro pokládku keramické dlažby bude provedeny nová hladká vápenocementová omítka pod keramické obklady v rozsahu nových obkladů.
10) Po dokončení všech úprav povrchů pro následnou instalaci obkladů a dlažeb bude provedena nová těsnící hydroizolační dvousložková stěrka na bázi cementu. Bude provedena v celé ploše nové keramické dlažby s vytažením na sokl zdiva do v. 300 mm. Ve sprchovém koutě bude provedena na celou výšku keramických obkladů, v. 2100 mm. Hydroizolační stěrka bude v exponovaných místech (v koutech a rozích - napojení podlaha / stěna) doplněna těsnícími páskami š. 100 mm. Hydroizolační stěrky budou provedeny dle pokynů daného výrobce z certifikovaných materiálů.
11) Provedení nových keramických obkladů bude provedeno na očištěný a řádně penetrovaný podklad penetračním nátěrem pro savé podklady. Keramické obklady budou instalovány dle výkresová části spárořezu lepidlem cementovým třídy C2T pro lepení keramických obkladů a dlažeb. Spáry budou přespárovány flexi spárovací hmotou třídy CG 2WA. Hrany obkladů budou začištěny systémovou lištou. Kouty budou spárovány silikonem Sil.
12) Provedení nových keramické dlažby bude provedeno na očištěný a řádně penetrovaný podklad penetračním nátěrem pro savé podklady. Keramická dlažba budou instalovány dle výkresová části spárořezu lepidlem cementovým třídy C2T pro lepení keramických obkladů a dlažeb. Spáry budou přespárovány flexi spárovací hmotou třídy CG 2WA.
13) Do prostoru vstupních dveří do sociálního zařízení bude osazena dělicí přechodové T-lišta pro napojení nové dlažby na stávající, Pozice č. f.
14) Po dokončení úpravy všech povrchů bude před provedením instalace zařizovacích předmětů, svítidel, vypínačů a zásuvek provedena kompletní výmalba bílou disperzní barvou s vysokou bělostí 95% (MgO) a otěruvzdorností za sucha.
15) Následně budou provedeny kompletační práce instalací a opětovné osazení dveří pozice č. C. Součástí kompletaci bude taktéž osazení nového zrcadla v úrovni umyvadel o rozměrech 1200 x 770 mm a 600 x 770 mm.
Stávající zachovávané ocelové a dřevěné obložkové zárubě budou v průběhu stavebních prací řádně olepeny a zakryty proti případnému poškození.

POZNÁMKA:

- V projektu jsou některé informace uvedené pouze ve výkresové části, technických zprávách a specifikacích, Projekt je nutno používat jako celek,
- Povrch materiálů, povrchové úpravy, barevnost, použité výrobky a předměty, je nutno konzultovat s investorem a projektantem, ten po dohodě s investorem určí přesnou specifikaci daného předmětu či konstrukce,
- Všechny kovové části a prvky (podléhající korozi) vkládané do nepřístupných (nepohledových vnitřních konstrukcí, pokud není v projektu stanoveno jinak) musí být natřeny základovou (sulfikovou) barvou (mimo armaturu určené do betonu),
- Všechny truhlářské, atypické, drahé či opakující se výrobky musí být zhotoveny podle skutečných přesných rozměrů, které si dodavatelská firma sama zaměří na stavbě, Jedná se o prvky či výrobky, jenž jsou obklopeny konstrukcemi, které je obtížné nebo drahé přizpůsobit nepřesnostem dodávaného výrobku (zejména okna, dveře, parapety, prahy, vestavěné skříně, kuchyňské linky, schodiště atd.)
- Náklady za odlišnosti projektové dokumentace od skutečného stavu vytvořeného stavbou v případě nevyhovujících podmínek pro použití daného výrobku, což se zjistí až v průběhu montáže výrobku, nemůže nést projektant,
- Výkresy neodměřovat, skutečné rozměry je vždy nutno ověřit na stavbě,
- Na stavbě musí být dodržovány všechny pracovní, technologické a technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů,
- Veškeré prostupy, drážky, niky, chráničky atd. nutno koordinovat s projekty jednotlivých profesí,
- V případě dalších prostupů nutno kontaktovat generálního projektanta,
- Ostatní nepopsané prostory v této projektové dokumentaci budou zachovány beze změn.



BOURACÍ PRÁCE - soc. zařízení Úklid 5.NP



NAVRHOVANÝ STAV - soc. zařízení Úklid 5.NP



SPÁROŘEZ KERAMICKÉ DLAŽBY - soc. zařízení, Úklid 5.NP



SOC.č.XI SPÁROŘEZ OBKLADŮ SOCÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO SOC. č. XI 1:50

VÝPIS PRVKŮ SPÁROŘEZU PRO SOC. č. XI:

pozice	obrázek	popis prvku	MJ	výměra pro 1ks SOC.
a		Lišta ukončovací oblá PVC champagne, 8 mm, 250 cm	kus	8
b		Roh kulatý k liště PVC champagne, 8 mm	kus	6
c		Revizní dvířka (š x v) 300 x 300 mm EI 30 DP1 S / EW 90 DP1 S	kus	1
g		Zrcadlo (š x v) 600 x 770 mm	kus	1
f		T-lišta dělicí, 25 mm, hliník, eloxovaná, champagne, 2,5 m	m	1
		Obklad Textile hnědá 20x40 cm, mat WADMB103	m^2	4
		Obklad Textile slonová kost 20x40 cm, mat WADMB101	m^2	12
		Dlažba Concept béžová 33x33 cm, mat DAA3B600	m^2	4

Objemy materiálů jsou uvedeny včetně prořezu



SOC.č.XI SPÁROŘEZ OBKLADŮ KABINKY WC 1:50

Build-Pro
Projektová a manažerská činnost v oboru pozemní výstavby
Stanislav Vlach, DiS.
Putim 118, 397 01 - Písek
IČO: 73542016
Tel.: (+420) 724 846 041
e-mail: stanislav.vlach@seznam.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	
Ing. Michal Albrecht	Stanislav Vlach, DiS.	Miloš Rozhoň	
INVESTOR Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Lesnická 55, Václavské Předměstí, 39701 Písek			
Mě, Úř. Písek	Stav, Úř. Písek		
Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v DM areálu VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek		FORMÁT	A2 / 4x A4
		DATUM	11/2019
D.1.1 - STAVEBNÍ ČÁST		STUPEŇ	DPS
		Č. ZAKÁZKY	SV19_11/10
Detail úprav pozice SOC. č. X - XI, 5.NP - III. etapa	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	D.1.1.11