


3.ETAPA VÝSTAVBY


2.ETAPA VÝSTAVBY

1.ETAPA  
VÝSTAVBY


ŘEZ 1-1  
VZOROVÝ ŘEZ STOPAČKOU



ŘEZ 2-2



ŘEZ 3-3



## LEGENDA

- KRUHOVÉ POZINKOVANÉ VINUTÉ POTRUBÍ SPIRO
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- TEPELNÁ IZOLACE
- POŽÁRNÍ IZOLACE
- POŽÁRNÍ Klapka
- PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU – AIR INLET/OUTLET
- EF01.01–25 ODTAHOVÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 75m<sup>3</sup>/h, 120Pa, 0,03kW, 230V S DOBĚHEM
- EF01.26–29 ODTAHOVÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR 75m<sup>3</sup>/h, 30Pa, 0,02kW, 230V S DOBĚHEM V KRYTÍ IPX4 S DOBĚHEM
- EF01.30–46 ODTAHOVÝ POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 80–100m<sup>3</sup>/h, 200Pa, 0,06kW, 230V, S DOBĚHEM
- FV02.01 RADIÁLNÍ VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ 4600m<sup>3</sup>/h, 450Pa, 1,4kW, 3,4A, 400V

Vypracoval: Ing. Michal Albrecht	Odpovědný projektant: Ing. Michal Albrecht	Vedoucí projektant:	<b>ALBI PROJEKT s.r.o</b> Projektová kancelář TZB Neklanova 375, 397 01 Písek Tel. : 777 580 081 E-MAIL: albrecht.tzb@seznam.cz IČO: 281 18 499	
StU: Písek			Datum: 11/2019	Měřítko: 1:50
Investor: Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Lesnická 55, 39701 Písek			Zakázkové číslo: 050V/2019	Stupeň PD: DPS
Akce: <b>Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v DM areálu VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek</b> D.1.4.2 – Vzduchotechnika			Paré č.	Formát: 4xA4
Obsah: <b>ŘEZY</b>			Č. výkresu <b>05</b>	