SOC.č.V SPÁROŘEZ OBKLADŮ SOCÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO SOC. č. V - 16 kusů 1:50



SOC.č.V SPÁROŘEZ OBKLADŮ KABINKY WC - 16 kusů 1:50

SOC.č.V SPÁROŘEZ OBKLADŮ SPRCHOVÉHO KOUTU - 16 kusů 1:50



BOURACÍ PRÁCE - soc. zařízení ubytovacích jednotek 2.NP - 3.NP
celkový počet: 16 kusů

NAVRHOVANÝ STAV - soc. zařízení ubytovacích jednotek 2.NP - 3.NP
celkový počet: 16 kusů

SPÁROŘEZ KERAMICKÉ DLAŽBY - soc. zařízení ubytovacích jednotek 2.NP - 3.NP
celkový počet: 16 kusů

VÝPIS PRVKŮ SPÁROŘEZU PRO SOC. č. V:

pozice	obrázek	popis prvku	MJ	výměra pro 1ks SOC.	výměra pro 16ks SOC.
a		Lišta ukončovací obtá PVC champagne, 8 mm, 250 cm	kus	19	304
b		Roh kulatý k liště PVC champagne, 8 mm	kus	11	176
c		Revizní dvířka (š x v) 300 x 300 mm EI 30 DP1 S / EW 90 DP1 S	kus	1	16
e		Zrcadlo (š x v) 1200 x 770 mm	kus	1	16
f		T-lišta dělicí, 25 mm, hliník, eloxovaná, champagne, 2,5 m	m	1	16
		Obklad Textile krémová 20x40 cm, mat WADMB103	m²	16,5	264
		Obklad Textile slonová kost 20x40 cm, mat WADMB101	m²	25	400
		Dlažba Concept béžová 33x33 cm, mat DAA38600	m²	10	160

Objemy materiálů jsou uvedeny včetně prořezu

LEGENDA - Stavební část:

- Demontáž stávajících zařizovacích předmětů - Bližší specifikace viz, PD ZTI.
- Bourání stávajících zděných konstrukcí z plných cihel na MVC, tl. 100 mm
- Nové vyzdívky s plynosilikátových bloků na lepící tmel, tl. 100 mm
  Potažení sádrokartonu tkaninou. Nad úrovní keramických obkladů provedeb tenkovrstvý štuk tl. 3 mm..

BOURACÍ PRÁCE:

1) Bude provedena kompletní demontáž zařizovacích předmětů (součástí projektové dokumentace ZTI)
2) Bude provedena kompletní demontáž elektroinstalací (součástí projektové dokumentace EI)
3) Bude provedena kompletní demontáž ústředního vytápění (součástí projektové dokumentace UT)
4) Poziice č. D - vyvětrání dveřního křídla a ustěžníků. Dveřní křídla budou opětovně využita. Rozměr: 1x - 600 x 1970 mm, 1x - 800 x 1970 mm.
5) Kompletní odstranění stávajících keramických obkladů včetně podkladní omítky v rozsahu sociálního zařízení dotčeného výstavbou. Výška obkladů viz. výkresová část.
6) Kompletní odstranění stávající keramické dlažby v rozsahu sociálního zařízení dotčeného výstavbou.
7) Kompletní odstranění stávající sprchové vaničky z betonové mazaniny tl. 100 mm včetně podkladové vyrovnávací vrstvy.
8) Vybourání stávající sprchové vaničky z betonové mazaniny tl. 100 mm včetně podkladové vyrovnávací vrstvy.
9) Bourání nenosných příček z plných cihel na MVC v úrovni instalační stoupačky na celou výšku podlaží a v celé šířce instalační šachty pro provedení nových instalací.
Veškerý vybourany materiál bude likvidován na přesluných skládkách.

STAVEBNÍ PRÁCE:

1) Před provedení
2) Budou provedeny nové instalace ZTI včetně zařizovacích předmětů (součástí projektové dokumentace ZTI)
3) Budou provedeny nové elektroinstalace včetně svítidel (součástí projektové dokumentace EI)
3) Budou provedeny nové instalace ústředního vytápění (součástí projektové dokumentace UT)
4) Provedení nové vaničky sprchového koutu z betonové mazaniny C25/25 tl. 100 mm se spádem minimálně 2° směrem k podlahové vpusti (součástí podlahová vpusti specifikací ZTI). Před betonáží sprchové vaničky bude provedena její hydroizolace, a to těsnící vanička z plynosilikátových bloků tl. 100 mm na výšku 200 mm od úrovně čisté podlahy. Pozice č. B.
5) Po dokončení všech nových instalačních rozvodů v instalační šachtě bude provedena její opětovná zazdívka z plynosilikátových bloků tl. 100 mm v rozsahu dle výkresové části na celou výšku podlaží.
6) Do instalační šachty budou nové osazeny revizní dvířka a požární odolnosti EI 30 DP1 S / EW 90 DP1 S pozice č. c 1x (rozměr 300 x 300 mm) a pozice č. d 2x (rozměr 150 x 200 mm) v úrovních dle výkresové části této projektové dokumentace.
7) Provedení obezdívky nádrže splachového WC z plynosilikátových bloků tl. 150 mm na výšku 1500 mm, od úrovně čisté podlahy (maximální výška včetně obkladu pod úroveň okenního parapetu. Pozice č. A.
8) Před provedením nové keramické dlažby bude provedeno přehrubování stávajícího podkladního betonu pro odstranění vrstvičk nerovností po vybourání stávající keramické dlažby. Povrch bude vyčištěn a zbaven prachu. Na takto připravený podklad bude provedena penetrační nátěr pro zlepšení přilnavosti. Na takto připravený povrch bude provedena samonivelační stěrka s pevností min. 30 MPa v síle tl. 5 mm
9) Před provedením úpravy stávající podlahové konstrukce pro poklédku keramické dlažby bude provedeny nová hladká vibenecementotvrná omítka pod keramické obklady v rozsahu nových obkladů.
10) Po dokončení všech úprav povrchů pro následnou instalaci obkladů a dlažeb bude provedena nová tělesný hydroizolační dvousložková stěrka na bázi cementu. Bude provedena v celé ploše nové keramické dlažby s vytažením na sokl zýška do v. 300 mm. Ve sprchovém koutě bude provedena na celou výšku keramického obkladu. Tato stěrka bude provedena i na styku podlahy a stěny, kde hrozí smrštění v rozích - nejvíce podléhá v těchto místech trhlinám. Stěrka bude provedena v souladu s pokyny dle pokynů daného výrobce a certifikovaných materiálů.
11) Provedení nových keramických obkladů bude provedeno na oživělou a řádně penetrovaný podklad penetračním nátěrem pro savé podklady. Keramické obklady budou instalovány dle výkresové části spárování bude provedeno flexibilní hmotou třídy CG2 pro lepení keramických obkladů a dlažeb. Spáry budou přesparovány flexi spárovací hmotou třídy CG 2WA, Hrany obkladů budou zaščištěny systémovou lištou. Kouty budou spárovány silikonem SIL
12) Provedení nových keramické dlažby bude provedeno na oživělou a řádně penetrovaný podklad penetračním nátěrem pro savé podklady. Keramické dlažby budou instalovány dle výkresové části spárování bude provedeno flexibilní hmotou třídy C2T pro lepení keramických obkladů a dlažeb. Spáry budou přesparovány flexi spárovací hmotou třídy CG 2WA,
13) Do prostoru vstupních dveří do sociálního zařízení bude osazena oblíci přechodová T-lišta pro napojení nové dlažby na stávající, Pozice č. f.
14) Po dokončení úpravy všech povrchů bude před provedením instalace zařizovacích předmětů, svítidel, vypínačů a zásuvek provedena kompletní výmalba bílou disperzní barvou s vysokou bělostí 95% (MgO) a otěruvzdornosti za sucha.
15) Následně budou provedeny kompletační práce instalací a opětovné osazení dveří pozice č. C. Součástí kompletačních prací bude i osazení nového zrcadla v úrovni umyvadel o rozměrech 1200 x 770 mm a 600 x 770 mm.
Stávající zachovávané ocelové a dřevěné obložkové zárubně budou v průběhu stavebních prací řádně chráněny a zakryty proti případnému poškození.

POZNÁMKA:

- V projektu jsou některé informace uvedené pouze ve výkresové části, technických zprávách a specifikacích. Projekt je nutno používat jako celek.
- Provádí-li montážní, dodavatelské úpravy, kterými se odchyluje od návrhu v předmětu, je nutno konzultovat s investorem a projektantem, ten po dohodě s investorem rozhodne o změně a provede změnu podle ČSN.
- Všechny kvalifikované práce (podle platných předpisů) vkládané do nepřístupných (neprohlédnutých vnitřních konstrukcí, pokud není v projektu stanoveno jinak) musí být náležitou základovou (kulíškovou) barvou (mimo armatury určené do betonu).
- Všechny truhlářské, atypické, dráhé či opakující se výrobky musí být zhotoveny podle skutečných přesných rozměrů, které si dodavatelská firma sama zaměří na stavbě. Jedná se o prvky či výrobky, jež jsou obklopeny konstrukcemi, které je obtížné nebo dráhé přizpůsobit nepřesnostem dodávaného výrobku (zejména dvna, dveře, parapety, prahy, vestavěné skříně, kuchyňská linky, schodiště atd.).
- Veškeré dílce, výrobky a konstrukce musí být dodavatelem přizpůsobeny skutečnému stavbu a případě nevyhovujících podmínek pro použití daného výrobku, což se týká zejména montážní výrobku, nemůže nést projektant.
- Výkresy neodmašťovat, skutečné rozměry je vždy nutno ověřit na stavbě.
- Na stavbě musí být dodržovány všechny pracovní, technologické a technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů.
- Veškeré dodávky, dílce, výrobky, níky, chránícího ats. nutno koordinovat s projekty jednotlivých profesí.
- V případě nejasností nutno konzultovat generálního projektanta.
- Ostatní nepopsané prostory v této projektové dokumentaci budou zachovány beze změn.

SOC.č.VI SPÁROŘEZ OBKLADŮ SOCÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO SOC. č. VI - 2 kusy 1:50



SOC.č.VI SPÁROŘEZ OBKLADŮ KABINKY WC - 2 kusy 1:50



BOURACÍ PRÁCE - soc. zařízení ubytovacích jednotek 2.NP - 3.NP
celkový počet: 2 kusy

NAVRHOVANÝ STAV - soc. zařízení ubytovacích jednotek 2.NP - 3.NP
celkový počet: 2 kusy

SPÁROŘEZ KERAMICKÉ DLAŽBY - soc. zařízení ubytovacích jednotek 2.NP - 3.NP
celkový počet: 2 kusy



SPÁROŘEZ OBKLADŮ SPRCHOVÉHO KOUTU - 2 kusy 1:50

VÝPIS PRVKŮ SPÁROŘEZU PRO SOC. č. VI:

pozice	obrázek	popis prvku	MJ	výměra pro 1ks SOC.	výměra pro 2ks SOC.
a		Lišta ukončovací obtá PVC champagne, 8 mm, 250 cm	kus	12	24
b		Roh kulatý k liště PVC champagne, 8 mm	kus	4	8
c		Revizní dvířka (š x v) 300 x 300 mm EI 30 DP1 S / EW 90 DP1 S	kus	1	2
g		Zrcadlo (š x v) 600 x 770 mm	kus	1	2
f		T-lišta dělicí, 25 mm, hliník, eloxovaná, champagne, 2,5 m	m	1	2
		Obklad Textile hnědá 20x40 cm, mat WADMB103	m²	11,5	23
		Obklad Textile slonová kost 20x40 cm, mat WADMB101	m²	19,5	39
		Dlažba Concept béžová 33x33 cm, mat DAA38600	m²	7	14

Objemy materiálů jsou uvedeny včetně prořezu



SOC.č.VII SPÁROŘEZ OBKLADŮ PRO SOC. č. VII - 2 kusy 1:50

VÝPIS PRVKŮ SPÁROŘEZU PRO SOC. č. VII:

pozice	obrázek	popis prvku	MJ	výměra pro 1ks SOC.	výměra pro 2ks SOC.
a		Lišta ukončovací obtá PVC champagne, 8 mm, 250 cm	kus	10	20
b		Roh kulatý k liště PVC champagne, 8 mm	kus	7	14
c		Revizní dvířka (š x v) 300 x 300 mm EI 30 DP1 S / EW 90 DP1 S	kus	1	2
g		Zrcadlo (š x v) 600 x 770 mm	kus	1	2
f		T-lišta dělicí, 25 mm, hliník, eloxovaná, champagne, 2,5 m	m	1	2
		Obklad Textile hnědá 20x40 cm, mat WADMB103	m²	5,5	11
		Obklad Textile slonová kost 20x40 cm, mat WADMB101	m²	15	30
		Dlažba Concept béžová 33x33 cm, mat DAA38600	m²	6	14

Objemy materiálů jsou uvedeny včetně prořezu

Ing. Michal Albrecht
Stanislav Všerh, DiS.
Miloš Ruzhoň
Stanislav Všerh, DiS.
Plzeňská 118, 397 01 – Písek
IČ: 04 89 07 04
Tel.: (+420) 734 644 641
e-mail: stanislav.vlach@seznam.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	
Ing. Michal Albrecht	Stanislav Všerh, DiS.	Miloš Ruzhoň	
INVESTOR	Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Lesnická 55, Václavská Předměstí, 39701 Písek		
MÍ, Úř. Písek		Stav. Úř. Písek	

Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v DM areálu VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek

D.1.1 - STAVEBNÍ ČÁST

Detail úprav pozice SOC. č. V - VII, 2.NP - 3.NP - II. etapa

FORMÁT	A2 / 4x A4
DATUM	11/2019
STUPEŇ	DPS
Č. ZAKÁZKY	SV19_11/10
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU **D.1.1.6**