

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje: Petr Voženilek

Telefon: 466843402

Fax:

E-mail: pvozenilek@eop.cz

Datum: 14.11.2016

Magistrát města Hradec Králové  
investiční výbor  
Jana Sedlářová  
investiční technik  
Československé armády 408  
50200 Hradec Králové

#### Přeložka předávací stanice PS A002 Muzeum

Na základě vaší žádosti o vymístění předávací stanice označené dle EOP jako PS A002 z budovy Východočeského muzea Eliščino nábřeží č. p. 465 vám po provedené prohlídce náhradních prostorů v budově č. p. 627 v Kotěrově ulici jakožto budoucímu investorovi přeložky předávací stanice a na ní navazujících horkovodní a teplovodních rozvodů sdělujeme následující:

- Půdorysně i výškově vyhrazený prostor vyhovuje pro technologii PS (odvětrání prostoru je zajištěno, kanalizace je v podlaze – nutno prověřit po otevření sklepní kóje, v případě nefunkční kanalizace bude tato zprovozněna na náklad investora, příkon el. energie cca 6,0 kW bude zajištěn – nutno prověřit rozvaděč el.).
- Část stávající technologie PS A002 (oběhová čerpadla, deskové výměníky, rozvaděč MaR) umístěné v budově muzea bude možné za předpokladu, že stávající PS bude po dobu realizace přeložek horkovodních a teplovodních sítí v provozu, využít. Přesný rozsah určí PD. EOP požaduje eliminovat případnou odstávku na co nejkratší dobu s ohledem na citlivé zákazníky napojené na okrasek PS A002.
- V příloze EOP zasílá návrh situace vedení HV a TV rozvodů pro provedení přeložky PS, situace reflektuje stav zjištěný při místním šetření, především vzrostlé stromy v přilehlém parku, který je též památkou.
- **Přeložka musí být provedena výhradně v mimotopném období, tj. v termínu od 1. 6. do 31. 8.**
- Požadujeme předložení a odsouhlasení projektu pro realizaci přeložky horkovodů teplovodů a PS. EOP požaduje min. dvě konzultace v průběhu zpracování projektové dokumentace, před jejím odevzdáním a konečným odsouhlasením.
- Na umístění nově přeložené technologie PS A002 do budovy č.p. 627 v ulici Kalendova a dále na nově přeložené horkovodní a teplovodní vedení bude uzavřena s vlastníkem pozemků a objektu smlouva o zřízení věcného břemene za cenu 1 tis. Kč.
- **Přeložka bude provedena dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal.**

Elektrárny Opatovice a.s., Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložce 2940.  
Bankovní spojení: KB 3607561/0100, ČSOB 8010-0908202403/0300, ČS 470512/0800, UniCredit 800565026/2700

Telefon: \*467 043 111 / \*466 843 111 / Fax: \*466 536 030 / IČ: 288 00 621 / DIČ: CZ28800621 / E-mail: info@eop.cz

- Před realizací přeložky musí být uzavřena písemná smlouva o provedení přeložky mezi EOP a investorem, která bude specifikovat podrobně podmínky realizace přeložky.
- EOP dále upozorňuje investora a vlastníka objektu č. p. 627 v ulici Kotěrova, že kontinuální provoz technologie PS způsobuje hlukovou zátěž, případné úpravy prostorů PS a technologie mají zamezit šíření hluku v případě stížnosti třetích osob půjdou k tíži investora přeložky.

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data vydání.

S pozdravem

Elektrárny Opatovice, a.s.  
distribuce tepla (1)  
Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2

Ing. Petr Voženílek

vedoucí Distribuce tepla EOP.

**Přílohy:** Příloha č.1 – návrh přeložek sítí v okrsku PS A002



