

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané v otevřeném řízení pod názvem:
„PN Horní Beřkovice – Výměna technologie parní kotelny“
(dále též „ZD“)**

Zadávací dokumentace je podkladem pro zpracování a podání nabídek dodavatelů na podlimitní veřejnou zakázku v rámci otevřeného zadávacího řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZozVZ“).

Práva a povinnosti dodavatele potažmo účastníka řízení a zadavatele a další podmínky neuvedené v této dokumentaci se řídí ZozVZ.

Zadavatel:

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
se sídlem Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR –
zřizovací listina ve znění ze dne 25. 6. 2014, č.j. MZDR 32618/2014-2/FIN ve znění ze
dne 20. 9. 2016
IČ: 00673552
DIČ: CZ00673552

Zastoupená:

ve věcech smluvních MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA – ředitelem
ve věcech technických Ing. Martinem Knoblochem – provozně technickým
náměstkem

Smluvní zástupce zadavatele:

AREA 2000 s.r.o.
se sídlem Riegrova 46, 572 01 Polička
jejímž jménem jedná Mgr. Jaromír Kašpar – jednatel
IČ: 259 37 774
DIČ: CZ25937774
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 16063.

Tel.: +420 725 735 521
Fax: + 420 461 721 749
E-mail: j.kaspar@area2000.cz

1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie parní kotelny v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice a realizace všech stavebních úprav s výměnou technologie parní kotelny souvisejících. Parní kotelna je provozována pro potřeby stravovacího provozu a provozu prádelny nemocnice. Objekt parní kotelny se nachází v centrální části areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice - v halové části budovy „J“. Rozsah předmětu veřejné zakázky je specifikován v projektové dokumentaci vypracované firmou ABCD Studio, s.r.o., IČ: 22794107, Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 z měsíce listopadu 2015 a ve výkazu výměr.

Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním právním předpisem (CPV kód) je následující:

45000000-7 Stavební práce

2 Doba a místo plnění veřejné zakázky

2.1 Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení zakázky: duben 2017 - v den předání staveniště,

Předpokládaný termín ukončení zakázky: 30. 6. 2017

2.2 Místo plnění

Místem plnění je budova „J“ v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, Horní Beřkovice .

3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 17,000. 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota za celý předmět plnění veřejné zakázky byla stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s tím, že se jedná o maximální částku, kterou jsou dodavatelé oprávněni nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky.

4 Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci

Dodavatel je povinen splnit a prokázat svoji způsobilost a kvalifikaci k plnění veřejné zakázky v rozsahu jak následuje.

4.1 Základní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., předložením dokladů ve smyslu ustanovení § 75 odst. 3 ZoZVZ.

4.2 Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, zejména na činnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování „.

4.3 Ekonomická kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele v posledních třech předcházejících účetních obdobích dosahoval částky 33 mil. Kč; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

4.4 Technická kvalifikace

Zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě požaduje k prokázání kritérií technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 ZoZVZ předložit:

a) seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Limitem pro splnění tohoto požadavku je realizace minimálně 3 zakázek, jejichž součástí byla montáž parního kotle o výkonu min. 1,5 t/hod a tlaku min. 10 bar. Rovnocenným dokladem k prokázání tohoto kritéria je smlouva s objednatelem a doklad o řádném uskutečnění plnění dodavatele.

b) Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele nebo o osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Dodavatel v rámci seznamu techniků doloží, že disponuje:

- stavbyvedoucím
- zástupcem stavbyvedoucího,
- technikem plynových zařízení,
- technikem tlakových zařízení,
- technikem elektrických zařízení,
- technikem spalinových cest.

Požadavek na techniky může být splněn i tak, že jedna osoba může být držitelem několika z uvedených oprávnění.

c) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Limitem pro splnění tohoto požadavku je předložení dokladů pro osoby uvedené ve výše uvedeném seznamu v tomto rozsahu:

- stavbyvedoucí:
 - ✓ osvědčení o autorizaci pro obor Technická zařízení staveb,
 - ✓ profesní životopis, ze kterého bude zřejmé, že stavbyvedoucí má zkušenosti s vedením min. 3 realizací staveb na pozici stavbyvedoucího, kde byla předmětem plnění montáž parního kotle o výkonu min. 1,5 t/hod a tlaku min. 10 bar, přičemž realizace každé stavby byla v hodnotě min. 6 mil. Kč bez DPH ;
 - v případě, že se jedná o zaměstnance dodavatele, doloží uchazeč tuto skutečnost formou čestného prohlášení,
 - v případě, že se nejedná o zaměstnance dodavatele, ale osobu v pozici poddodavatele je uchazeč povinen u této osoby doložit jednotlivé doklady dle bodu 4.5 zadávací dokumentace),
- zástupce stavbyvedoucího:
 - ✓ osvědčení o autorizaci pro obor Technická zařízení staveb,
 - ✓ profesní životopis, ze kterého bude zřejmé, že zástupce stavbyvedoucího má zkušenosti s vedením min. 2 realizací staveb na pozici zástupce stavbyvedoucího, kde byla předmětem plnění montáž parního kotle o výkonu min. 1,5 t/hod a tlaku min. 10 bar, přičemž realizace každé stavby byla v hodnotě min. 4 mil. Kč bez DPH ;
 - v případě, že se jedná o zaměstnance dodavatele, doloží uchazeč tuto skutečnost formou čestného prohlášení,
 - v případě, že se nejedná o zaměstnance dodavatele, ale osobu v pozici poddodavatele je uchazeč povinen u této osoby doložit jednotlivé doklady dle bodu 4.5 zadávací dokumentace),
- technik plynových zařízení:
 - ✓ osvědčení TIČR pro montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení,
- technik tlakových zařízení:
 - ✓ osvědčení TIČR pro montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení, rozsah 1.,2.,3.,4. třída a dále revize a zkoušky tlakových zařízení
- technik elektrických zařízení:
 - ✓ osvědčení TIČR pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
- technik spalinových cest:
 - ✓ oprávnění dle zákona č.133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 320/2016 Sb. , - §45, odst. 1. a zák. č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném znění."

4.5 Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 jeho poddodavatelů, a to stejným způsobem, jakým dle této zadávací dokumentace prokazuje splnění kvalifikace sám. Případné nesplnění povinnosti nahradit poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 ZoZVZ bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel požaduje, aby účastník předložil smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.

4.6 Důsledek nesplnění kvalifikace

Pokud údaje a doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nebudou splňovat zadávací podmínky, nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoloží, nebyly účastníkem řízení objasněny nebo doplněny, nebo neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.

4.7 Ostatní ustanovení ke kvalifikaci

Pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak, řídí se veškeré náležitosti prokazování kvalifikace relevantními ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (oddíl 4 Společná ustanovení ke kvalifikaci, §§ 81 až 88).

5 Obchodní a platební podmínky

Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem pro plnění této veřejné zakázky jsou obsaženy v textu závazného návrhu smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), který tvoří přílohu této ZD. Dodavatel v rámci návrhu Smlouvy vyplňuje pouze zadavatelem označená pole. Dodavatel je povinen ve své nabídce předložit podepsaný návrh Smlouvy, který bude odpovídat vzoru Smlouvy ze zadávací dokumentace. Návrh Smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele nebo osobou zmocněnou jednat za dodavatele. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě přiložena k podepsanému návrhu Smlouvy.

6 Hodnocení nabídek

Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

V souladu s ust. § 114 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. bude ekonomická výhodnost nabídek hodnocena podle nejnížší nabídkové ceny bez DPH.

K otevírání obálek a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel pětičlennou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Hodnotící komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny bez DPH od nejnižší po nejvyšší, přičemž jako nejvhodnější označí nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

7 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

7.1 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu v českých korunách (Kč, CZK) v členění:

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
- sazba DPH (v %),
- samostatně DPH a
- nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena musí být zpracována po jednotlivých položkách výkazu výměr.

V případě, že uchazeč neocení některou z položek či uvede její nulovou hodnotu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nerespektování zadávacích podmínek.

7.2 Požadavky Zadavatele na obsahovém členění a formální zpracování nabídky

7.2.1 Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Nabídka bude předložena písemně, výhradně v listinné podobě.

Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

Nabídka bude předložena v jednom tištěném vyhotovení, v českém jazyce a bude vytvořena v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání kvalifikace.

Zároveň dodavatel kompletní nabídku poskytne v elektronické podobě na nosiči dat, který bude zabezpečen proti možnosti provedení jakýchkoliv dodatečných změn v datech v něm obsažených. Nosič musí být označen identifikačními údaji dodavatele a názvem veřejné zakázky. Dokumenty v elektronické podobě budou poskytnuty ve formátu pro běžně dostupný textový editor, tabulkový procesor (*.doc/x, *.xls/x), oskenované materiály (*.pdf). Dodavatel ve formátu *.pdf rovněž předloží úplnou elektronickou verzi své nabídky)

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázaný do jednoho svazku. Svazek bude na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem dodavatele.

Nabídku a ostatní písemnosti je možné předložit pouze v českém jazyce, s výjimkou dokladů o prokázání kvalifikace, které je možno předložit rovněž ve slovenském jazyce. Doklady v jiných jazycích musí být opatřeny překladem do jazyka českého.

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy, přepisy a nesrovnalosti, které by Zadavatele mohly uvést v omyl.

V případě rozdílu mezi tištěnou a elektronickou verzí bude platné originální vyhotovení tištěné verze.

Nabídku je vhodné zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy (včetně příloh). Všechny listy nabídky (včetně příloh) je doporučeno prošíť a provázat šňůrkou, jejíž konec po převázání bude přelepen zálepkou a opatřen razítkem a podpisem dodavatele.

Veškeré doklady nebo prohlášení, u nichž je požadován podpis dodavatele, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Všechny listy svazku budou očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1.

Nabídky faxem ani elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

7.2.2 Obsah a struktura nabídky

Nabídka dodavatele bude strukturována následujícím způsobem:

1) Krycí list nabídky

Pro sestavení krycího listu nabídky může být použit vzor z Přílohy (Formuláře). Na Krycím listu bude uveden název veřejné zakázky, základní identifikační údaje Zadavatele a dodavatele včetně kontaktních osob a osob zmocněných k dalším jednáním.

V případě, že bude Krycí list podepsán pověřenou osobou, bude za tento krycí list přiložena plná moc pro tuto osobu. V případě že nabídku podává více dodavatelů společně, bude za krycí list rovněž přiložen doklad o smluvním vztahu. Zároveň bude v tomto dokladu stanoven jeden dodavatel, který je v zadávacím řízení pověřen zastupováním ostatních dodavatelů.

2) Obsah nabídky

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol.

3) Doklady prokazující způsobilost a kvalifikaci dodavatele

4) Cenová nabídka

Nabídková cena za realizaci veřejné zakázky v Kč bude strukturována v členění dle této ZD.

5) Řádně podepsaný návrh smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)

Dodavatel předloží návrh Smlouvy odpovídající Příloze této ZD; tento návrh Smlouvy musí být předložen v originále a musí být řádně podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatel není oprávněn do textu návrhu smlouvy jakkoli zasahovat jinde než ve žlutě podbarvených pasážích.

6) Časový harmonogram

7) Oceněný výkaz výměr

8) Seznam případných poddodavatelů

Hodlá-li dodavatel zabezpečit určitou část požadovaných služeb poddodavatelem, musí ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a určit identifikační údaje každého z nich. V opačném případě dodavatel uvede, že veřejnou zakázku bude plnit bez poddodavatelů.

8 Technické podmínky

Vybraný dodavatel bude při zpracovávání podkladů používat pouze obecně známé a dostupné prostředky včetně všeobecně užívaných softwarových programů (např. MS Excel, MS Word) a to vždy v takové verzi, která je obecně rozšířená – např. pro operační systémy Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 apod. V případě vyšších verzí programů použije převody na nižší obvykle používané verze.

9 Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

10 Požadavky na kompatibilitu řešení

Zadavatel z technických, provozních i ekonomických důvodů důrazně požaduje, aby systémy, zařízení a technologie instalované v rámci plnění zakázky byly plně kompatibilní se systémy, zařízeními i technologiemi provozovanými u zadavatele. Z tohoto důvodu obsahuje zadávací dokumentace referenční řešení, které tyto požadavky zohledňuje. V případě, že účastník navrhne jiné řešení, než jaké je dle projektové dokumentace referenční, je povinen u níže uvedených technologických prvků doložit originál souhlasného stanoviska od zpracovatele projektové dokumentace – společnosti ABCD Studio, s.r.o., IČ: 227 94 107, za kterou stanovisko zpracuje ing. Vacek – tel. 724207478 nebo Ing. Šafář – tel. 724878919. Nebude-li tento požadavek splněn, je zadavatel oprávněn účastníka zadávacího řízení, který požadavek nesplnil, vyloučit.

➤ Seznam technologických prvků:

1. Parní kotel

Limitní parametry	- max.rozměry dle projektové dokumentace - min.výkon parní 1150 kg/h, tepelný 770 kW - max.provozní tlak 13 bar - min.výhřevná plocha 45 m ²
-------------------	--

Součástí kotle bude plná a kompletní výstroj dle projektové dokumentace
Kotel bude připraven pro BosB.

2. Plynový hořák

Limitní parametry	- min.výkon 80 kW, max.výkon 900 kW - max.No _x 85 mg/Nm ³ - max.akust.tlak 80 dB(A).
-------------------	--

3.Řídící systém kotlů

Bude součástí dodávky kotlů, nebo-li od stejného výrobce. Parametry dle projektové dokumentace.

Součástí řídicího systému bude automatické najíždění a odstavování kotle.

4. Modul tepelné úpravy

Limitní parametry - max. nátoková výška napájecích čerpadel na straně sání 1 m
- úplné odplynění s teplotou napájecí vody min.100°C.

5. Kondenzační nádrž

Limitní parametry - min. objem 1000 l
Ostatní parametry dle projektové dokumentace.

6. Zásobníky TV

Limitní parametry - min. objem dle projektové dokumentace.
- velikost kontrolních otvorů min. dle projektové dokumentace

Typ a tloušťka nerezového materiálu dle projektové dokumentace.

7. Úpravna vody

Parametry dle projektové dokumentace a dále v souladu s navrženým typem kotle.

8. Regulační plynová řada

Parametry dle projektové dokumentace a dále v souladu s navrženým typem plynového hořáku.

9. Bezpečnostní uzávěr plynu

Parametry dle projektové dokumentace a dále v souladu s navrženým typem plynové regulační řady.

10. Spalinová cesta

Typ a tloušťka nerezového materiálu dle projektové dokumentace.

Návrh a typ tlumiče hluku s požadovanými útlumy dle projektové dokumentace.

11 Využití poddodavatele

Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení v nabídce předložili seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Poddodavatelé mohou při realizaci zakázky plnit pouze stavební části díla, montáž vzduchotechniky a spalinových cest (kominické činnosti). Ostatní části plnění jsou zadavatelem určeny jako významné činnosti, u kterých zadavatel striktně vyžaduje, aby byly při plnění veřejné zakázky plněny přímo vybraným dodavatelem.

12 Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být doručena na adresu AREA 2000 s.r.o., Riegrova 46, 572 01

Polička. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti je j.kaspar@area2000.cz. Kontaktní osobou pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám je Mgr. Jaromír Kašpar, tel./fax: +420 461 721 749, mobil +420 725 735 521.

Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti doručené nejpozději do 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele:

<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPLHBerkovice>

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i z vlastního podnětu, bez předchozí žádosti (požadavku dodavatele). I tyto dodatečné informace budou poskytovány prostřednictvím uveřejnění na profilu zadavatele.

13 Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky musí být podány v písemné listinné formě.

Dodavatel podává nabídku v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

Nabídka bude během lhůty pro podání nabídek doručena osobně, nebo doporučeně poštou, nebo kurýrní službou do podatelny na adresu: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85 , a to v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. února 2017 v 11:00 hod.

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky pracovníkem Zadavatele. Opožděné podání zaviněné poštovním přepravcem či kurýrem jde k tíži dodavatele

Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty hodnotící komise neotevře a zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí dodavatele.

14 Termín a místo otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne 1. února 2017 od 11:01 hod., tj. ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele na adrese Podřipská 1, Horní Beřkovice.

Otevírání obálek mají právo se zúčastnit zástupci dodavatelů, jejichž nabídky byly řádně doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. Z organizačních důvodů je omezen počet zástupců každého dodavatele na jednu osobu.

15 Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta je stanovena v délce 180 dnů.

Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZoZVZ.

Zadavatel odešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele, pokud se s účastníky zadávacího řízení nedohodne jinak, nebo nedošlo k ukončení zadávacího řízení

před uplynutím zadávací lhůty. Pokud zadavatel v rozporu s tímto ustanovením neodešle oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě, platí, že zadávací řízení je ukončeno. Zadavatel v takovém případě účastníkům zadávacího řízení uhradí účelně vynaložené náklady spojené s jejich účastí v zadávacím řízení.

16 Jistota

Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 41 ZoZVZ složení jistoty ve výši 340.000,- Kč ve lhůtě pro podání nabídek. Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

- a) složení peněžní částky na účet zadavatele (peněžní jistota),
- b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZoZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZoZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele

- a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo
- b) poté, co účastník zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

Zadavatel je povinen v dokumentaci o veřejné zakázce uchovat kopii záruční listiny nebo písemného prohlášení pojistitele.

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastník zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 5 nebo § 124 odst. 2.

Číslo účtu pro složení peněžní jistoty je 7930171/0710. Jako variabilní symbol uvede dodavatel své identifikační číslo.

17 Další práva a požadavky vyhrazené Zadavatelem

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

- a) Vítězný dodavatel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností, a to až do výše nabídkové ceny uchazeče. Nepředložení pojistné smlouvy před podpisem smlouvy o dílo bude zadavatelem považováno za neposkytnutí součinnosti s následkem neuzavření smlouvy.
- b) Zadavatel nevrací podané nabídky ani jejich jednotlivé části.

- c) Zakázka není rozdělena na části. Zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění.
- d) Zadavatel neposkytuje náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů, které dodavatel vynaloží na účast v zadávacím řízení, vyjma případu uvedeného v čl. 15 ZD.
- e) Zadavatel je oprávněn změnit nebo upravit podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Případná změna obsahu ZD bude provedena v souladu se ZoVZ.
- f) Zadavatel je oprávněn požadovat od účastníku řízení doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách u třetích osob, k čemuž mu je dodavatel povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- g) Zadavatel je oprávněn posunout termín zahájení plnění zakázky v souvislosti s termínem ukončení zadávacího řízení.

18 Důvěrnost informací

Dodavatel je povinen zacházet se všemi informacemi, které mu budou poskytnuty v průběhu zadávacího řízení, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikovány). Dodavatel je povinen zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.

19 Prohlídka místa plnění

Zadavatel dodavatelům důrazně doporučuje účast na prohlídce místa plnění. Prohlídku místa plnění stanovuje zadavatel na **20. ledna 2017 od 10:00 hodin** se srazem zájemců o prohlídku před horní vrátnicí Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 95 Horní Beřkovice. Kontaktní osoba: Miroslav Červeňák, tel.: 416 808 111, linka 340, e-mail: miroslav.cervenak@pnhberkovice.cz.

20 Přílohy k zadávací dokumentaci

Součástí zadávací dokumentace jsou tyto Přílohy:

Příloha č. 1 Projektová dokumentace včetně výkazu výměr.

Příloha č. 2 Obchodní podmínky ve formě textu návrhu smlouvy.

Příloha č. 3 Formuláře pro zpracování nabídky (krycí list nabídky, formulář „Nabídková cena“, čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace - reference, čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace - realizační tým).

V Horních Beřkovicích dne 21. 12. 2016

MUDr. Jiří Tomeček, MBA
ředitel

