

Zakázka č. 15006 Expozice horolezectví**D.1.4. Technika prostředí staveb****D.1.4.f.02 Plynovod****D.1.4.f.02-01 Výkaz výměr**

Popis	mj	počet
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32, vč. závěsů	m	32
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25, vč. závěsů	m	14
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20, vč. závěsů	m	20
Napojení na stávající potrubí	kpl	2
Kulový uzávěr DN20	ks	3
Kulový uzávěr DN25	ks	1
Prostup ntl.potrubí stěnou s ochrannou trubicí a těsněním pro DN32	ks	3
Tmavý plynový zářič zavěšený na lankové závěsy, vč. odvodu spalín v provedení C, výkon zářiče 15kW, modulovaný nebo dvojstupnový hořák, regulace s týdenním programem dle požadované vnitřní teploty, montáž, oživení a zaškolení obsluhy	kpl	3
Tlaková hadice s atestem pro ntl. plynovod (délka 0,5-1m) G3/4"	ks	3
Použití VZ plošiny do 10m	kpl	1
Odvzdušnění a napuštění plynovodního potrubí	kpl	1
Tlaková zkouška plynovodního potrubí, revize	kpl	1
Nátěr potrubí, syntetický Z+1, černý, žlutý pruh	m	57
Dokumentace skutečného provedení	ks	1
Přesun hmot	%	
zednická výpomoc - průrazy	kpl	1