


PLASTOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE PRO 36 MODULŮ


PŘÍVOD : VRCH
VÝVODY : VRCH
PROVEDENÍ DVEŘÍ : PRAVÉ
BARVA : SVĚTLÉ ŠEDÁ
ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA
KRYTÍ : IP30/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE PŘILOŽENÉHO SCHÉMA

TYP SÍŤE: 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant	Kontroloval		 PROFES PROJEKT <i>spol. s r. o.</i> stavební a projekční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Richard Müller	Ing. Petr Chval		

Zodpovědný projektant částí	Část vypracoval	Část kontroloval	 BEDNÁŘ elektro projekty 604 665 735 604 381 655 elektro.bednar@seznam.cz
Jaromír Bednář	Renata Bednářová		

Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel:	Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálava č.p.71, Turnov			Datum	05.2015
Akce:	EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g ELEKTROINSTALACE OCHRANA PŘED BLESKEM			Číslo zakázky	15068
				Měřítka	Výtisk č.
				- -	
Příloha:	ROZVADĚČ SOC. ZÁZEMÍ			Příloha č.	
				D.1.4.g.02-08	