
















EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI
SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ







LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU |
|  | HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU |
|  | SMĚR ÚNIKU OSOБ |
|  | POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE |
|  | POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÝCH KONSTRUKCÍ |
|  | POŽÁRNÍ DVEŘE EI ODOLNOST „minut |
|  | RUČNÍ HASIČÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ P6Te (21A) |
|  | OZNAČENÍ HYDRANTU D19 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ |
|  | |
|  | SMĚR ÚNIKU ZNAČENÝ NA PODLAZE – FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ |
|  | |
|  | SMĚR |
|  | OZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍHO ODBĚRNÉHO MÍSTA – HYDRANTU – TABULKA |
|  | OZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÉHO HASIČÍHO PŘÍSTROJE – TABULKA |

POZNÁMKA:

1. POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR ZASAHUJE STĚNY SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ BEZ POŽÁRNĚ OTEVŘENÝCH PLOCH, STĚNY JSOU DRUHU DP1 BEZ DALŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Č.	MÍSTNOST	[m ²]
1.06	EXPOZICE	101,
1.07	VÝTAH	3,
1.10	SCHODIŠTĚ	11,6
2.01	EXPOZICE	109,2
2.02	SPOJOVACÍ RAMPA	23,0
2.03	EXPOZICE	57,6
2.04	CHODBA	23,5
2.05	LÁVKA	24,3
2.06	CHODBA	5,9
2.07	ATRIUM	7,3
2.08	ZASTŘEŠENÍ KRYTÉ CHODY	111,7

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projektční firma Vejvchova 272 TURNOV tel.: 481319831 fax: 481319832 e-mail: profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz	
Ing. Stanislav Šéfr	Ing. Stanislav Šéfr	Ing. Petr Chval		
				

Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel:	Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálkova č.p.71, Turnov			Datum	06.2015
Akce:	EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ			Číslo zakázky	15068
Příloha:				PÚDORYS 2.NP	Měřítko 1:100