

Zakázka č. 15006 Expozice horolezectví v Českém ráji**D.1.4. Technika prostředí staveb****D.1.4.a Ústřední vytápění****D.1.4.a.02- 01 Výkaz výměr**

Popis	mj	počet
Trubka měděná pájená DN28, vč. závěsů a tepelné izolace PE v černé barvě (pro rozvody chladu nebo solární systémy v tl. min 20mm)	m	110
Automatický odvzdušňovač	ks	4
Vypouštěcí kulový kohout DN15	ks	2
Demontáž stávajícího rozdělovače podlahového vytápění a rozvodů	ks	1
Napojení na stávající potrubí	kpl	2
Systémová deska pro podlahové vytápění z tvrdé hydroizolační fólie s nopy pro uchycení potrubí, tl. pex izolace min. 30mm	m ²	70
Komponenty podlahového vytápění (chráničky potrubí, obvodová dilatace úseků, další dle montážního použitého certifikovaného systému)	m ²	70
Montáž podlahového vytápění	m ²	70
Vícevrstvá trubka pro podlahové vytápění s hliníkovou nosnou vrstvou, vnitřní vrstva zesíťovaný PEX, vnější vrstva PEX, tl. 18x2,0mm	m	370
Sestava rozdělovače a sběrače pro podlahové vytápění (5 okruhů) s regulačními a uzavíracími armaturami vč. instalační skříň, termopohonů, průtokoměrů a teploměrů na jednotlivé okruhy, řídicí jednotka se 2 prostorovými termostaty.	kpl	1
Napuštění topného systému upravenou vodou, topná zkouška, vyregulování soustavy, zaškolení obsluhy,	kpl	1
Zednická výpomoc - provedení průrazů	kpl	1
Dokumentace skut. provedení	kpl	1
Přesun hmot pro ústřední vytápění, výšky do 12 m	%	