


EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI  
SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ  
PŮDORYS 1. NP




TABULKA MÍSTNOSTÍ – 1.NP


Č. MÍSTNOST	[m²]
1.01 FOYER, INFORMAČNÍ STŘEDISKO	56,0
1.02 PŘEDSÍN ZÁZEMÍ INFO	3,5
1.03 WC INFO	1,7
1.04 ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,8
1.05 EXPOZICE	62,1
1.06 EXPOZICE	101,1
1.07 VÝTAH	3,7
1.08 STROJOVNA	3,1
1.09 SKLAD	5,4
1.10 SCHODIŠTĚ	11,6
1.11 KRYTÁ CHODBA	132,8
1.12 NÁDVORÍ – ATRIUM	213,1
1.13 ZAHRADA – EXPOZICE	277,3
1.14 CHODBA	5,0
1.15 BEZBARIÉROVÉ WC	4,0
1.16 PŘEDSÍN WC MUŽI	2,3
1.17 WC MUŽI	1,3
1.18 WC MUŽI	1,3
1.19 PŘEDSÍN WC ŽENY	3,3
1.20 WC ŽENY	1,3
1.21 ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,2

Y ZÁSUVKA 16A/230V  
KABEL BUDE VEDEN DRÁTĚNÝM KABELOVÝM ŽLABEM, VEDENÝM POD STROPEM, ODBOČENÍ ZE ŽLABU BUDE PROVEDENO POMOCÍ JEDNODUCHÝCH PŘÍCHYTEK KOTVENÝCH K OBVOVÝM STĚNÁM A UKONČENÝ VOLNÝM KONCEM 3 METRY V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVKY

Y ZÁSUVKA 16A/230V, PŘÍSAZENÁ NA STROPĚ  
KABEL BUDE VEDEN DRÁTĚNÝM KABELOVÝM ŽLABEM, VEDENÝM POD STROPEM, ODBOČENÍ ZE ŽLABU BUDE PROVEDENO POMOCÍ JEDNODUCHÝCH PŘÍCHYTEK KOTVENÝCH KE KONSTRUKCI STROPU, UKONČENÍ KABELU BUDE VOLNÝM KONCEM 2 METRY V MÍSTĚ NÁPOJENÍ ZÁSUVKY



PODLAHOVÁ ZÁSUVKOVÁ KRABICE VYBAVENÁ 4xZÁSUVKOU 16A/230V A 2xDATOVOU DVOJZÁSUVKOU  
UMÍSTĚNÍ: INFORMAČNÍ STŘEDISKO, EXPOZICE




PODLAHOVÁ ZÁSUVKOVÁ KRABICE VYBAVENÁ 8xZÁSUVKOU 16A/230V A 4xDATOVOU DVOJZÁSUVKOU  
UMÍSTĚNÍ: INFORMAČNÍ STŘEDISKO, EXPOZICE





PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ TUV – 2kW/230V

ULOŽENÍ KABELU NN VE VOLNÉM TERÉNU



ULOŽENÍ KABELU NN POD POJEZDNÝMI KOMUNIKACEMI



STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ  
+ HLAVNÍ ROZVADEČ

Typ sítě : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S  
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ  
OCHRANNÉHO VODÍČE AUTOMATICKY ODPOJENÝM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant	Kontrola	<b>PROFES PROJEKT</b> spol. s r. o. stavění a elektroinstalace Výhledová 272 Turnov M. J. 370 01, tel. 387 22 00 00 e-mail: profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Richard Müller	Ing. Petr Chval	

Zodpovědný projektant ústí	Číslo výpracovatel	Číslo kontrolní	<b>be</b> B. B. D. V. A. K. elektroinstalace tel. 387 22 00 00 e-mail: be@beinst.cz
Jaromír Bednář	Renata Bednářová		

Místo:	Turnov	Stavění úřad:	Turnov	Stupeň:	DPS
Objednatel:	Muzeum Českého ráje v Turnově, Skalská č.p.71, Turnov	Datum:			05.2015
Alce:	EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g ELEKTROINSTALACE OCHRANA PŘED BLESKEM	Číslo zakázky	15068	Měřítko	Výtisk č.
Příloha:	PŮDORYS 1.NP ELEKTROINSTALACE	Příloha č.	1:50		
			D.1.4.g.02-04		