


EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI
SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ



TABULKA MÍSTNOSTÍ





Č.	MÍSTNOST	m ²
1.06	EXPOZICE	101,1
2.01	EXPOZICE	109,2
2.02	SPOJOVACÍ RAMPA	23,0
2.03	EXPOZICE	57,6

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD TOPNÉ VODY 40°C
- STÁVAJÍCÍ ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY 30°C
- NOVÝ PŘÍVOD TOPNÉ VODY 40°C, TRUBKY MĚDĚNÉ PÁJENÉ, IZOLOVÁNO
- NOVÁ ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY 30°C, TRUBKY MĚDĚNÉ PÁJENÉ, IZOLOVÁNO

POZNÁMKA:

VYTÁPĚNÍ PROSTORU EXPOZIC JE NAVRŽENO PLYNOVÝMI TMAVÝMI ZÁŘIČI
— VIZ PLYNOVOD

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projektční firma Veřejnos 272 TURKOV tel: 48 319831 fax: 48 319832 e-mail: profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz		
Ing. Richard Müller	Bc. Zuzana Vanerová	Ing. Petr Chval			
					
Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel:	Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálava č.p.71, Turnov			Datum	06.2015
Akce:	EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.a ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ			Číslo zakázky	15068
Příloha:	PŮDORYS 2.NP			Měřítko	1:50
				Příloha č.	D.1.4.a.02-03