

**Zakázka č. 15006 – Expozice horolezectví, Museum Českého ráje**

Zdravotní technika

**VÝKAZ MATERIÁLU**

NÁZEV POLOŽKY	MJ	KS
<b>ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – VODOVOD</b>		
Vodovodní potrubí PE100, SDR11, 32x3,0mm	m	25
Potrubí vodovodní plastové PP-R DN20+ izolace Mirelon, vč. závěsů	m	28
Potrubí vodovodní plastové PP-R DN25+ izolace Mirelon, vč. závěsů	m	31
Potrubí ocelové závitové pozinkované běžné DN 32 + izolace Mirelon, vč. závěsů	m	15
Potrubí ocelové závitové pozinkované běžné DN 40 + izolace Mirelon, vč. závěsů	m	45
Napojení na stávající Pz potrubí ve vodovod. šachtě	kpl	1
Napojení na stávající vodovod, zemní část	kpl	1
Napojení na stávající stoupací V3 potrubí rozvodu vody	kpl	1
Přechodka pe-oc, 32-1"	ks	2
Kulový uzávě K20 - hlavní uzávěr pro nové soc. zázemí + nerez. dvířka 200x200mm	kpl	1
Zpětná klapka DN 20	ks	4
Pojistný ventil DN15, Po=6bar pro ZO (kombinovaná pojistná armatura)	ks	2
Manometr 0-1MPa	ks	2
Elektrický závěsný ohřívač vody v ležatém provedení, objem 80l, příkon 2,0kW	kpl	2
Vytýčení stávající trasy vodovodu místě chodby	kpl	1
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí DN 19/20 m, do stěny, nerez. dvířka nebo prosklená	kpl	2
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 50	m	144
Tlaková zkouška vodovodu	kpl	2
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1

<b>ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – JEDNOTNÁ KANALIZACE</b>		
Potrubí kanal. PVC-KG hrdlové ležaté vnější DN100, vč. tvarovek	m	2
Potrubí kanal. PVC-KG hrdlové ležaté vnější DN125, vč. tvarovek	m	39
Potrubí kanal. PVC-KG hrdlové ležaté vnější DN150, vč. tvarovek	m	2
Potrubí kanal. PVC-KG hrdlové ležaté vnější DN200, vč. tvarovek	m	30
Potrubí kanal. PVC-KG hrdlové ležaté vnější DN200, vč. tvarovek (náhrada potrubí za stávající beton. potrubí deřové kanalizace v severozápadní části)	m	36
Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50 - systém HT, vč. tvarovek	m	9
Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100 - systém HT, vč. tvarovek	m	14
Napojení na stávající ležatý svod	kpl	3
Napojení stávajícího stoupacího potrubí na nový ležatý svod ( stoupací potrubí K2)	kpl	1
Přívzdušňovací ventil HL 900N - DN100	ks	1
Pračkový podomítkový syfon DN50 (napojení přepadu od ohřívačů)	ks	2
Plastová revizní šachta RŠ1 DN425, hl.0,69, poklop plynotěsný, předlážditelný, tř. zatížení B125	kpl	1
Plastová revizní šachta RŠ2 DN425, hl.0,53, poklop plynotěsný, předlážditelný, tř. zatížení B125	kpl	1
Protizápachová uzavěra pro potrubí DN125	kpl	2
Napojení odvodňovacích žlabů na kanalizaci	kpl	4
Napojení dešťových svodů na kanalizaci	kpl	4
Výkop pro ležaté svody, vč.pískového obsypu, podsypu, zásypu,	m	109
Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 200 včetně	m	109
Vytýčení stávajících podzemních sítí	kpl	1
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1

Dešťové svody dle stavební části !

