
















EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI  
SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ  
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ



LEGENDA:

- |   |  |
|---|--|
|  | HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU                            |
|  | HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU  |
|  | HRANICE ZMĚNY STAVBY SKUPINY I                                   |
|  | SMĚR ÚNIKU OSOB  |
|  | POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE                              |
|  | POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÝCH KONSTRUKCÍ                             |
|  | POŽÁRNÍ DVEŘE EI ODOLNOST ..minut                                |
|  | RUČNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ P6te (21A)                        |
|  | OZNAČENÍ HYDRANTU D19 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ                    |
|  |  |
|  | SMĚR ÚNIKU ZNAČENÝ NA PODLAZE – FOTOLUMINISČNÍ ZNAČENÍ           |
|  | NOVOUZVE OSVĚTLENÍ + PIKTOGRAM ÚNIKOVÝ VÝCHOD – SMĚR             |
|  | OZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍHO ODBĚRNÉHO MÍSTA – HYDRANTU + TABULKA |
|  | OZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÉHO HASÍCÍHO PŘÍSTROJE – TABULKA        |

POZNÁMKA:

1. POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR ZASAHUJE STĚNY SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ BEZ POŽÁRNĚ OTEVŘENÝCH PLOCH, STĚNY JSOU DRUHU DP1 BEZ DALŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV
2. SOUČÁSTÍ STAVBY BUDE REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO HYGIENICKÉHO ZÁJEMU VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI HISTORICKÉHO OBJEKTU. TATO ČÁST STAVBY NENÍ POSUZOVÁNA JAKO ZMĚNA STAVBY VE SMYSLU NORMY ČSN 730834 – TYTO ZMĚNY NEPODLEŽAJÍ OHŁAŠENÍ, ZMĚNĚ ÚČELU UŽÍVÁNÍ ANI STAVEBNÍMU POVOLENÍ DLE ZÁKONA Č. 183/2006 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) VE ZNĚNÍ POZDEJŠÍCH PŘEDPISŮ

TABULKA MÍSTNOSTI – 1.NP		
Č.	MÍSTNOST	[m <sup>2</sup> ]
1.01	FOYER, INFORMAČNÍ STŘEDISKO	52,20
1.02	PŘEDSÍN ZÁJEMÍ INFO	3,50
1.03	WC INFO	1,70
1.04	UKLIDOVÁ KOMORA	1,80
1.05	EXPOZICE	62,10
1.06	EXPOZICE	101,10
1.07	VÝTAH	3,70
1.08	STROJOVNA	3,10
1.09	SKLAD	5,40
1.10	CHODBIŠTĚ	11,60
1.11	KRYTÁ CHODBA	132,80
1.12	NÁDVŮŘÍ – ATRIUM	213,10
1.13	ZÁHRADA – EXPOZICE	277,30
1.14	CHODBA	5,00
1.15	BEZBARIEROVÉ WC	2,30
1.16	PŘEDSÍN WC MUŽI	4,00
1.17	WC MUŽI	1,30
1.18	WC MUŽI	1,30
1.19	PŘEDSÍN WC ŽENY	3,30
1.20	WC ŽENY	1,20
1.21	UKLIDOVÁ KOMORA	1,30

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <b>PROFES PROJEKT spol. s r. o.</b> stavební a projektční firma Vejřnova 272 TURNOV tel.: 481 31 0831 fax: 481 31 0832 e-mail: profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz	
Ing. Stanislav Šéř	Ing. Stanislav Šéř	Ing. Petr Chval		
				

Místo:	<b>Turnov</b>	Stavební úřad:	<b>Turnov</b>	Stupeň	<b>DPS</b>
Objednatel:	<b>Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálava č.p.71, Turnov</b>			Datum	<b>06.2015</b>
Akce:	<b>EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ D.1.3. POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</b>			Číslo zakázky	<b>15068</b>
Příloha:				Měřítko	<b>1:100</b>
				Příloha č.	
<b>PŮDORYS 1.NP</b>				<b>D.1.3.02.b-01</b>	