



TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant	Kontroloval	
Ing. Richard Müller	Ing. Petr Chval	



PROFES PROJEKT
spol. s r. o.
stavební a projekční firma
Veřejná 272 TURNOV
tel. 481319831 fax 481319832
e-mail : profeprojekt@profeprojekt.cz
www.profeprojekt.cz

Zodpovědný projektant části	Část vypracoval	Část kontroloval
Jaromír Bednář	Renata Bednářová	



BEDNÁŘ
elektro projekty
604 665 735
604 361 655
elektro.bednar@seznam.cz

Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel: Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálava č.p.71, Turnov		Datum	05.2015
Akce: EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g ELEKTROINSTALACE OCHRANA PŘED BLESKEM		Číslo zakázky	15068
Příloha: SCHÉMA NAPÁJENÍ		Měřítko	Výtisk č.
		Příloha č.	
		D.1.4.g.02-02	