



TABULKA MÍSTNOSTÍ – 2.NP		
Č.	MÍSTNOST	[m²]
1.06	EXPOZICE	101,1
1.07	VÝTAH	3,7
1.10	SCHODIŠTĚ	11,6
2.01	EXPOZICE	109,2
2.02	SPOJOVACÍ RAMP	23,0
2.03	EXPOZICE	57,6
2.04	CHODBA	23,9
2.05	LÁVKA	24,3
2.06	CHODBA	5,9
2.07	ATRIUM	7,3
2.08	ZASTŘEŠENÍ KRYTÉ CHODBY	111,7



ZÁSUVKA 16A/230W
KABEL BUDE VEDEN DRÁTĚNÝM KABELOVÝM ŽLABEM, VEDENÝM POD STROPEM, ODOBOČENÍ ZE ŽLABU BUDE PROVEDENO POMOCÍ JEDNODUCHÝCH PŘÍCHÝTEK KOTVENÝCH KE KONSTRUKCI STROPŮ, UKONČENÍ KABELU BUDE VOLNÝM KONCEM 3 METRY V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVKY

ZÁSUVKA 16A/230W, PŘÍSAZENÁ NA STROPĚ
KABEL BUDE VEDEN DRÁTĚNÝM KABELOVÝM ŽLABEM, VEDENÝM POD STROPEM, ODOBOČENÍ ZE ŽLABU BUDE PROVEDENO POMOCÍ JEDNODUCHÝCH PŘÍCHÝTEK KOTVENÝCH KE KONSTRUKCI STROPŮ, UKONČENÍ KABELU BUDE VOLNÝM KONCEM 2 METRY V MÍSTĚ NAPOJENÍ ZÁSUVKY

ZÁSUVKY 16A/230W, ZÁSUVKY V INTERIÉRU
KABEL BUDE VEDEN DRÁTĚNÝM KABELOVÝM ŽLABEM, VEDENÝM POD STROPEM, ODOBOČENÍ ZE ŽLABU BUDE PROVEDENO POMOCÍ JEDNODUCHÝCH PŘÍCHÝTEK KOTVENÝCH KE KONSTRUKCI STĚN, DÁLE BUDE KABEL VEDEN V INTERIÉRU A UKONČEN VOLNÝM KONCEM 3 METRY V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVKY

TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNĚMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PŘÍVKŮ.

Zodpovědný projektant Ing. Richard Müller	Kontroloval Ing. Petr Chval	PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavění a projektování Vajcovova 272, TURNOV tel. 461310831 fax 461310832 e-mail: profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz	
Zodpovědný projektant části Jaromír Bednář	Část vypracoval Renata Bednářová	Část kontroloval	he BEDNÁŘ elektronika 604 966 756 604 966 666 elektronika@bednar.cz
Místo: Objednatel: Akce:	Turnov Muzeum Českého ráje v Turnově, Sklářova č.p.71, Turnov EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g ELEKTROINSTALACE OCHRANA PŘED BLESKEM	Stupeň Datum Číslo zakázky Měřítko Výšek č.	DPS 06.2015 15068 1 : 50 Příloha č.
Příloha:	PŮDORYS 2.NP - ELEKTROINSTALACE	D.1.4.g.02-06	