TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR ŘÍMSY I ZDÍ DLE VL.4, LISTU 402.21, 5/2015:

- MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÁ DILATACE ±5 mm
- PROFIL PŘEDTĚSNĚNÍ JE PRŮMĚRU O MIN. 10 mm VĚTŠÍ NEŽ ŠÍŘKA SPÁRY
- PROFIL PŘEDTĚSNĚNÍ JE DO SPÁRY VLOŽEN PO VYBETONOVÁNÍ OBOU ČÁSTÍ ŘÍMSY / KONSTRUKCE
- TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F - 25 - HM - M1p)
- VÝPLŇ SPÁRY ŘÍMSY - PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS - EN 13163 - CS(10)30
- VÝPLŇ SPÁRY ZDÍ - dtto, anebo EXTRUDOVANÝ POLYSTYTEN XPS - EN 13164 - CS (10/Y)100
- PŘEDTĚSNĚNÍ - ELASTICKÝ MATERIÁL, NAPŘÍKLAD PĚNOVÝ PE
- OCHRANA IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A OCHRANA DILATAČNÍCH SPÁR VIZ POPIS IZOLACE NA VÝKRESU ZDÍ.

APLIKOVAT TENTO VZOROVÝ PŘÍKLAD:

ŘEZ A – A
SE ZKOSENÍM

ŘEZ B –B
BEZ ZKOSENÍ





TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR MEZI ZÁKLADEM A DŘÍKEM ZDÍ DLE VL.4, LISTU 208.05, 5/2015:

APLIKOVAT TENTO VZOROVÝ PŘÍKLAD:

ALT.1 – STĚRKOVÁ IZOLACE



ALT.2 – LOKÁLNÍ IZOLAČNÍ PÁS



POZNÁMKY:
1. ALT. 1 NELZE NAVRHNOUT PROTI TLAKOVÉ VODĚ, ALE JEN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A STĚKAJÍCÍ VODĚ
2. VÝZTUŽ PROCHÁZÍ PRACOVNÍ SPÁROU BEZ PŘERUŠENÍ
3. PRACOVNÍ SPÁRA MUSÍ BÝT ZBAVENA CEMENTOVÉHO MLÉKA
4. PRO SKLON P<4% JE MIN. VÝŠKA H=50 mm, PRO SKLON P≥4% LZE SNÍŽIT VÝŠKU NA H=0 mm
5. MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA PENETRAČNÍHO NÁTĚRU ALP – 0,3 kg/m2
6. PRUŽNÝ NÁTĚR – TYP S11 NA ASFALTOVÉ BÁZI DLE TKP 31 TAB. Č. 5 NEBO ASFALTOVÁ STĚRKA ZA STUDENA V MINIMÁLNÍ TLOUŠŤCE 2 mm
7. IZOLAČNÍ PÁSY – DLE TKP KAP 21
8. OCHRANA IZOLACE SE PROVÁDÍ DLE TKP 21 – GEOTEXTILIE S OCHRANNOU A DRENÁŽNÍ FUNKCÍ
   PRO ALT. 1 A 2 min. GRAMÁŽ 300 g/m2, min. TL. 3 mm, TAŽNOST min. 70 %
   PRO ALT. 3 min. GRAMÁŽ 600 g/m2, min. TL. 6 mm, TAŽNOST min. 70 %
9. FABION JE VYTVOŘEN CEMENTOVOU MALTOU M 10 DLE ČSN EN 998-2

TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR ŘÍMSY DLE VL.4, LISTU 402.22, 5/2015:

APLIKOVAT TENTO VZOROVÝ PŘÍKLAD:

I. VARIANTA: řez diamantovou pilou



II. VARIANTA: s vloženou lištou



POZNÁMKY:
1. TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F-25-HM-M1p)
2. ROZSAH TĚSNĚNÍ SPÁRY VIZ VL 402.21
3. PROTIKOROZNÍ OCHRANA BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE JE POMOCÍ EPOXIDOVÉHO NÁTĚRU MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY 80 μm A TO MINIMÁLNĚ 50 mm NA OBĚ STRANY OD SPÁRY

POVRCHOVÉ TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY ZDÍ DLE VL.4, LISTU 208.03, 5/2015:
APLIKOVAT TENTO VZOROVÝ PŘÍKLAD:



POZNÁMKY:
1. NELZE NAVRHNOUT PROTI TLAKOVÉ VODĚ, ALE JEN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A STĚKAJÍCÍ VODĚ.
2. VÝZTUŽ PROCHÁZÍ PRACOVNÍ SPÁROU BEZ PŘERUŠENÍ.
3. PRACOVNÍ SPÁRA MUSÍ BÝT ZBAVENA CEMENTOVÉHO MLÉKA
4. MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA PENETRAČNÍHO NÁTĚRU ALP – 0,3kg/m2
5. IZOLAČNÍ PÁSY – DLE TKP KAP. 21

ULOŽENÍ OBRUBNÍKŮ
M 1:10



TĚSNĚNÍ PROŘÍZNUTÝCH PRACOVNÍCH SPÁR VOZOVKY ZÁLIVKOU N2, VIZ VL 2.2, LIST 212.05



DETAIL DRENÁŽNÍ RÝHY
M 1:20



změna přílohy č.:	1 -	-	pare č.:
	2 -	-	
	3 -	-	

ing. roman balatka maršík
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projekty dopravních staveb | inženýrská a poradenská činnost v oboru
granátová 1916 | 511 01 turnov | +420 605 911 428 |
roman@balatkamarsik.cz | www.balatkamarsik.cz

hlavní projektant:	zodpovědný projektant SO / části:	zpracovatel přílohy:
ING. ROMAN BALATKA MARŠÍK	ING. ROMAN BALATKA MARŠÍK	ING. ROMAN BALATKA MARŠÍK

ZAKÁZKA / AKCE / STAVBA:	zakázkové číslo: 013 - C
Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici	projektový stupeň / účel: PDPS
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST: SO 100 - KOMUNIKACE, ZDI, VENKOVNÍ A VEGETAČNÍ ÚPRAVY	C - STAVEBNÍ ČÁST
	objednatel: MĚSTO JILEMNICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 52, 514 01 JILEMNICE
PŘÍLOHA: KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ: DETAILY	formát: 4 A4 (841x297)
	datum: 04 / 2016
	měřítko: -
	číslo: C.100.404