

POZN: UPRAVENO DLE SKUTEČNÉHO VEDENÍ POTRUBÍ

POZN: POTRUBÍ V PLYNOMĚRNÉM PILÍŘI BUDE UCHYCENO KE STĚNĚ PILÍŘE (OBVODOVÉ STĚNĚ) POMOCÍ OBJÍMEK S GUMOVOU VYSTÝLKOU.
NAVRHOVANÝ PILÍŘ BUDE PŘIZPŮSOBEN SKUTEČNÉMU STAVU. V PILÍŘI SE NACHÁZÍ HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU A REGULÁTOR TLAKU
POTRUBÍ BUDE NOVĚ NATŘENO ŽLUTÝM TŘÍVRSTVÝM NÁTĚREM, REGULÁTOR PO PROVĚŘENÍ FUNKČNOSTI PŘÍPADNĚ NAHRAZEN NOVÝM O STEJNÉM PRŮTOKU

Paré:	Vedoucí projektant (HIP):	Zodpovědný projektant: Vypracoval:	PVK PROJEKT
	Ing. Roman Balatka Maršík	Ing. Petr Koldovský Ing. Petr Koldovský	**Projektování, inženýrská činnost** Hluboká 279, 511 01 Turnov Tel.: +420 484 840 467 www.pvkprojekt.cz email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz

Objednatel:	Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 52, 514 01 Jilemnice	Datum:	03.2016
Místo:	Nádražní ulice - Jilemnice	Měřítko:	1:20
Stavba:	STEZKA PRO CHODCE K NÁDRAŽÍ ČD V JILEMNICI Nádražní ulice - Jilemnice	Stupeň:	PDPS
		Zak. č.:	16 - T025
Část:	SO 901 - Přeložka STL plynové přípojky SO 902 - Přeložka vodovodní přípojky SO 903 - Likvidace septiku a jednotná kan. příp. pro č.p. 295 v Nádražní ul.	Č. výkresu:	Revize:
Výkres:	PILÍŘ PRO HUP A REGULÁTOR	05	0